



شرایط شرکت در مناقصه تقاضای 40-90-9342400668/P08

مربوط به : الکتروپمپ

بخش اول دعوتنامه :

نظر به اینکه شرکت پالایش نفت آبادان (که منبهد خریدار نامیده می شود با مشخصات ذیل)
* آدرس: آبادان- مقابل اروندرود- ساختمان دفتر مرکزی جنب دروازه اصلی پالایشگاه-
کدپستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ - تلفن ۰۶۱-۵۳۳۰۳۳۳۹ - نمابر ۰۶۱-۶۱۶۲۴۴۵۸-۰۲۱ شناسه ملی
۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ کداقتصادی ۴۱۱۱۹۸۱۶۷۶۵۴- شماره ثبت ۱۶۹۰ مورخه ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
موضوع خرید فوق را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار می نماید لذا بدینوسیله از آن شرکت
محترم دعوت می شود با رعایت کلیه مفاد و شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ، نرخ پیشنهادی
خود را محاسبه و اعلام نماید .

نحوه شرکت در مناقصه:

مرحله اول: بمنظور ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه:

مراجعه به سامانه اینترنتی مناقصات پالایشگاه آبادان (<http://www.abadan-ref.ir>) و دانلود دفترچه
شماره ۲ مربوط به تامین کنندگان و سازندگان به همراه متن قرارداد بانضمام شرایط عمومی و خصوصی
و شرایط شرکت در مناقصه ، فرم معیارهای ارزیابی فنی و فرم تقاضا (PMR) و استعلام فراخوان مناقصه
و ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ ممهور به مهر شرکت متقاضی و امضای صاحبان امضاء مجاز و مدارک
و سوابق کاری مورد نیاز بصورت کپی برابر اصل (مصدق شده) بشرح زیر با پست به صندوق پستی ۱۱۱
کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان قبل از اتمام مهلت مندرج در آگهی روزنامه .

تذکر: ارسال اطلاعات و اسناد خواسته شده بصورت CD قابل قبول نمی باشد.

۱- ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ به همراه مدارک و سوابق کاری مورد نیاز بشرح ذیل با پست به

آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان

* نام مدیر عامل شرکت - کداقتصادی - شناسه ملی - تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت - تاریخ و کپی آگهی

روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات - شماره تلفن - شماره نمابر

* ارائه کد پستی، شناسه ملی و تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی

* توان مالی شرکت

* سابقه و حسن شهرت شرکت

* داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

* رعایت تضمین کیفیت خدمات و محصولات (گارانتی)

* گواهینامه نظام کیفیت

*ظرفیت تولید

مرحله دوم: پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه در این مرحله به شرکت‌هایی که بلحاظ ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند در خصوص ارسال پاکت‌های (الف ب ج) بشرح ذیل اطلاع رسانی مکتوب صورت خواهد گرفت و پیشنهادات می بایستی در مهلت مقرر در آگهی ارسال گردد.

۱- پاکت الف - ودیعه شرکت در مناقصه با اعتبار حداقل ۳ ماهه شامل ((ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی باشد(قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر) و وجه نقد))

تبصره: چنانچه پیشنهاددهنده ای تضمین شرکت در مناقصه خود را بصورت چک تضمین شده بانکی یا چک بانکی به نفع کارفرما و یا چک شخصی یا سفته ارائه نماید به پیشنهادوی ترتیب اثر داده نخواهد شد شماره حساب جهت واریز وجه نقد: بانک ملی مرکزی آبادان ۲۱۷۴۶۵۲۲۳۳۰۰۱ شبا ۴۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰

احراز اصالت ضمانت نامه های واصله

الف - چنانچه بهنگام احراز اصالت ضمانت نامه تحویلی بمنظور شرکت در فرآیند ارجاع کار از طریق بانک مربوطه یا سامانه سپام مشخص گردد که ضمانت نامه مذکور جعلی بوده است موضوع مطابق بند ۳ ماده ۱۰ آئین نامه معاملات دولتی عدم ارائه سپرده قلمداد گردیده ، و بلافاصله مناقصه گر مذکور بدلیل عدم ارائه ضمانت نامه معتبر از گردونه رقابت خارج میگردد بدیهی است شرکت پالایش نفت آبادان نسبت به اقامه دعوی علیه شرکت خاطی از بابت بزه مرتکبه در مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود و در صورت اثبات برابر قانون برخورد خواهد شد .

ب- چنانچه بهنگام بررسی اصالت ضمانت نامه ها پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات از طریق بانک مربوطه و یا سامانه سپام (هر کدام که میسر باشد) مشخص گردد یکی از این دو یا هر دو جعلی می باشد موضوع عدم ارائه ضمانت نامه تلقی گردیده و بشرح ذیل اقدام خواهد شد .
در خصوص ضمانت نامه پیش پرداخت :

در صورت عدم احراز اصالت ضمانت نامه پیش پرداخت از جانب بانک مربوطه، هیچگونه پیش پرداختی تا پایان قرارداد به شرکت مذکور حتی در صورت ارائه ضمانتنامه جایگزین دارای اصالت پرداخت نخواهد شد(ضمانتنامه جایگزین عودت میگردد) ضمن اینکه موضوع بزه مرتکبه از بابت ارائه ضمانت نامه جعلی از طریق مراجع ذیصلاح تحت پیگیری قرار می گیرد و در صورت اثبات برابر قانون برخورد خواهد شد .

در خصوص ضمانت نامه حسن انجام تعهدات :

در صورت عدم احراز اصالت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات از جانب بانک مربوطه ، موضوع عدم ارائه ضمانت نامه تلقی گردیده و ضمن ضبط ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار شرکت مذکور ، موضوع بزه مرتکبه از بابت ارائه ضمانت نامه جعلی از طریق مراجع ذیصلاح تحت پیگیری قرار می گیرد و در صورت اثبات برابر قانون برخورد خواهد شد . ضمناً یادآور میشود که ارائه ضمانت نامه جایگزین در این مرحله مورد قبول نمی باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم احراز اصالت ضمانت نامه انجام تعهدات برنده اول ، ضمن ضبط ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار شرکت مذکور، در صورتیکه نرخ پیشنهادی شرکت برنده دوم دارای اعتبار باشد پس از اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ، قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. بدیهی است در خصوص احراز اصالت برنده دوم نیز همانند برنده اول اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: ضمانت نامه جعلی به هیچ عنوان تحویل شرکت ارائه دهنده نخواهد شد بدیهی است بعنوان اسناد اقامه دعوی ، در قبال رسید کتبی تحویل مقامات قضایی خواهد شد

۲- پاکت ب - پیشنهاد فنی مطابق با تقاضا و بر اساس فرم معیارهای ارزیابی فنی .

۳- پاکت ج - پیشنهاد مالی با اعتبار ۳ ماهه با قید محل تحویل کالا پالایشگاه آبادان ، زمان تحویل کالا (از اعلام پسوند زمان کاری/ ماه کاری خودداری گردد .) ضمناً مودیان مالیاتی در صورت ثبت نام در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایستی در پیشنهاد نرخ ارسال مالیات متعلقه رادرج نمایند. تذکر - به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا ، ناقص و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در استعلام واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرایط عمومی پذیرش:

۱- پیشنهاد دهندگان می بایستی پاکت پیشنهاد خود را طبق زمان اعلام شده در آگهی روزنامه و اسناد مناقصه به آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ارسال ویا بصورت دستی به ساختمان دفتر مرکزی طبقه دوم - دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحویل نمایند
تذکر: کلیه مناقصه گران می بایستی بروی پاکت ارسال نام شرکت و شماره مناقصه رادرج نمایند.
۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۰۸۷۷۲۵۰۰ ریال می باشد که می بایستی مطابق بند ۱ از مرحله دوم نحوه شرکت در مناقصه ارسال گردد.

تذکر: در صورت واریز وجه نقد، اصل فیش واریزی در پاکت الف قرارداد شده و ارسال گردد.

تبصره: با استناد به ماده ۷ آئین نامه تضمین در معاملات دولتی اگر مناقصه گران مطالبات تایید شده از شرکت پالایش نفت آبادان باشد امکان بلوکه نمودن تمام و یا بخشی از آن بمنظور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مقدور نمیباشد لذا از ارسال درخواست بدین منظور خودداری گردد.

۳- فروشنده ضمن آگاهی کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات سازمانهای دولتی مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ متعهد می گردد که هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره کارکنان و سهامداران مناقصه گر جزء کارکنان رسمی دولت به ویژه شرکت پالایش نفت آبادان نمی باشد . چنانچه خلاف این تعهد در طول معامله به اثبات برسد خریدار حق دارد معامله را یکطرفه و بدون پرداخت هیچگونه وجهی فسخ نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه تضامین به نفع شرکت متبوعه ضبط خواهد شد .

۴- پیش پرداخت به میزان ۲۵٪ ارزش کالا در مقابل ۲۵٪ ضمانتنامه پیش پرداخت و ۱۰٪ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ، انجام خواهد شد.

۵- شرکت کنندگان در مناقصه مجازند فقط یک پیشنهاد تسلیم نمایند .

۶- پیشنهادات مالی می بایستی فقط بصورت ریالی ارائه گردد .

- ۷- پاکت پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها تأیید نمی شود به صورت سر بسته به همراه ودیعه شرکت در مناقصه ، مسترد می گردد .
- ۸- کلیه مراحل برگزاری این مناقصه بنا به مفاد قانون برگزاری آئین مناقصات می باشد .
- ۹- در صورت ارسال پاکات مالی/فنی/ضمانتنامه ، تامشخص شدن نتیجه مناقصه به هیچ وجه مناقصه گران حق خروج از مناقصه رانداشته و فقط میتوانند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتهای مالی ، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی اصلاحی اقدام نمایند.
- ۱۰- قرارداد نهایی با برنده مناقصه و بر اساس قانون برگزاری مناقصات ضمن اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ کل معامله منعقد خواهد شد.
- ۱۱- زمان تحویل کالا ۶ ماه پس از واريز پيش پرداخت

۱۲- هم سنگ سازی قیمتها : در تمامی معاملات خرید کالا ، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی قیمت های همسنگ شده بین این کالا ها می باشد . قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی (مانند حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و موارد مشابه) به دست خواهد آمد . بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه می شوند.

مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه می باشد .

تبصره ۱- در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قیمت ها الزامی است .

تبصره ۲- تراز کردن قیمت ها با منظور کردن تفاوت های کیفی پیشنهادها در مناقصه های دومرحله ای جدای از همسنگ سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرآیند نخواهد بود .

۱۳- نوع محاسبه ارز در مقایسه ها و پرداخت ها : به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از آنان در برابر ریسک های ناشی از تغییرات پیش بینی نشده نرخ تسعیر ارز ، بدینوسیله مقرر می شود که در معاملاتی که رقابت بین تولید کنندگان داخلی با عرضه کنندگان خارجی کالا (و یا بین کالای ساخت داخل با کالای ساخت خارج) صورت می گیرد ، ملاک مقایسه ی قیمت های پیشنهادی و نیز پرداخت ها ، قیمتها به ارزهای معتبر (حسب مورد با منظور کردن یک ارز معتبر) می باشد. بر این پایه ، پرداخت ها به شرکت های ایرانی طرف معامله ، طبق قرارداد در سر رسیدها با ارز مورد معامله محاسبه ، لیکن به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد صورت می گیرد .

تبصره ۱- نرخ تسعیر ارز برای تمامی موارد مذکور در این بند ، عبارت از میانگین نرخ ارز بر اساس اعلام صرافی های بانک های صادرات و ملت در ۷ روز کاری متوالی منتهی به روز پرداخت (طبق قرارداد) خواهد بود . در مقایسه قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه ها نیز نرخ یاد شده برای ۷ روز کاری منتهی به روز گشایش پاکت های مالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

۱۴- ۵ روز قبل از بازگشایی پاکات مالی از پیشنهاد دهندگان با ذکر تاریخ و ساعت و محل جلسه جهت حضور در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد.

۱۵- پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده یا برندگان مناقصه، با استثنای برندگان اول و دوم، سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد.

تبصره: در صورت وجود دو برنده با قیمت‌های همسان، ملاک اعلام برنده ماده ۲۹ قانون معاملات دولتی می‌باشد
۱۶- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدتی که خریدار جهت امضاء قرارداد معین خواهد کرد اقدام به امضاء قرارداد ننماید و یا از ارسال ضمانت نامه حسن انجام کار در موعد مقرر شده خودداری نماید و وجه تضمین شرکت در مناقصه، بدون هیچگونه تشریفات قضایی بنفع شرکت پالایش نفت آبادان ضبط خواهد شد و در صورتیکه برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت نیز به طریق فوق ضبط خواهد شد.

۱۷- هرگاه در حین مناقصه و قوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان شرکت پالایش نفت آبادان تبانی کرده اند نرخهای واصله از این پیشنهاد دهندگان مردود تشخیص داده شده و از گردونه رقابت خارج می‌گردند و ضمن ضبط ضمانت نامه حداقل بمدت دو سال نیز از حضور ایشان در مناقصات شرکت متبوعه جلوگیری خواهد شد.

۱۸- محل تحویل کالا انبار پالایشگاه آبادان می باشد لذا هزینه های حمل و نقل از مبدا تا مقصد مدنظر قرار گیرد. هزینه حمل و نقل از هزینه بسته بندی جداگانه محاسبه و در پیشنهاد مالی درج گردد.

تذکر: در صورتیکه محل تحویل کالا محل دیگری به غیر از پالایشگاه آبادان ذکر گردد و یا بطور کلی در پیشنهاد مالی به آن اشاره نگردد بدلیل عدم امکان همسان سازی با سایر نرخهای پیشنهادی مناقصه گران، پیشنهاد مذکور از گردونه رقابت خارج می گردد.

ارسال و تسلیم پیشنهادات:

- آخرین مهلت دائلود اسناد مناقصه از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۰ روز پس از آگهی نوبت دوم و آخرین مهلت ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ و اسناد کپی برابر اصل مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه می باشد.

-تاریخ بازگشایی پاکات فنی:

تاریخ بازگشایی پاکات فنی شرکتهایی که تایید ارزیابی کیفی گردند راس ساعت ۱۶:۴۵ مورخ ۹۷/۰۷/۰۸ می باشد.

-تاریخ بازگشایی پاکات مالی:

در جلسه بازگشایی پاکات فنی مشخص می گردد و بصورت مکتوب به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح: در صورتی که در هر کدام از مراحل ارزیابی کیفی و فنی، مناقصه گری تایید نگردد سایر پاکات بصورت سر بسته عودت می گردد.

تبصره: اگر مناقصه گری جهت یک یا چند قلم از اقلام تقاضا پیشنهاد ارائه ننماید پیشنهاد ایشان ناقص تلقی شده و از گردونه رقابت خارج می گردد.

حد نصاب تعداد مناقصه گران

حداقل تعداد مناقصه گران بهنگام بازگشایی پاکات مالی در مرحله اول برگزاری مناقصه نباید کمتر از سه (۳) شرکت باشد.

تبصره: چنانچه این مناقصه فقط بر اساس جزء یک بند « الف » ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات تجدید گردد در مرحله بعدی ادامه فرآیند برگزاری مناقصه با هر تعداد بلا مانع خواهد بود .

فهرست مستندات مورد لزوم در ارزیابی کیفی

ردیف	مستندات	تأیید کپی
۱	اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس و تغییرات ، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل	کپی برابر اصل شود
۲	برگ قطعی مالیات و یا فیش پرداختی مربوط به ۵ سال گذشته به همراه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده	کپی برابر اصل شود
۳	ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن شهرت از کارفرمایان بویژه شرکتهای تابع وزارت نفت (مرتبط باموضوع مناقصه)	کپی برابر اصل شود
۴	ارائه پنج نمونه از قراردادهائیکه (مرتبط باموضوع مناقصه) با شرکتهای نفتی یا دولتی انعقاد نموده اید (صفحه اول و آخر برابر اصل شود)	کپی برابر اصل شود
۵	ارائه گواهینامه ها HSE و ISO و ظرفیت تولید	کپی برابر اصل شود

* لازم به ذکر است کلیه مستندات می بایستی در زونکن با اسم شرکت به این امور ارسال گردد و نیز شرکتهای می توانند علاوه بر مستندات فوق بقیه قراردادها و رزومه خود را نیز در این زونکن ارائه نمایند.



شرکت پالایش نفت آبادان (سایمنس)

بسمه تعالی

قرارداد خرید

شماره قرارداد:

شماره سفارش: 40-90-9342400668/P08

این قرارداد در تاریخ بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۷۶۵۴-۹۸۱۶-۴۱۱۱ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس آبادان: روبروی اروندرود شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به نمایندگی آقایان سید علی اکبر میرقادری و جهانگیر کی شمس (مدیرمالی) که در این قرارداد "خریدار" نامیده میشود و شرکت با شماره ثبت دارای کد اقتصادی و شناسه ملی به مدیرعاملی و به نشانی..... که در این قرارداد "فروشنده" نامیده میشود با شرایط ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل خرید پمپ با مشخصات تائید شده میباشد.

تبصره: مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی و نامه صدور سفارش شماره مورخ جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن می بایستی از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد. در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید.

ماده ۲: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ریال (..... ریال) با احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده میباشد که شامل قیمت کالا بعلاوه هزینه بسته بندی، بارگیری، کرایه حمل به مقصد خریدار (انبارهای پالایشگاه آبادان) و سایر عوارض قانونی است.

دورنگار: ۰۶۱-۵۳۲۲۹۸۱۵ و ۰۶۱-۶۱۶۲۴۴۵۸

آبادان: روبروی اروندرود شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴

ماده ۳: تعدیل قیمت

مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۴: نحوه پرداخت

۴-۱- معادل ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معادل..... ریال بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی شماره مورخ صادره بانک پس از عقد قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۴-۲- معادل ۷۵٪ باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل تمام کالا در محل انبارهای پالایشگاه آبادان و تأیید کمی و کیفی کالا توسط نماینده خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵: تغییرات

مقدار کالای تحت قرارداد ممکن است با توافق طرفین تا حدود ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش یابد. بدیهی است که به نسبت مقدار افزایش و یا کاهش کالا، مبلغ قرارداد و ضمانتنامه‌های حسن انجام کار و پیش‌پرداخت نیز به همان میزان تعدیل خواهد شد. ضمناً افزایش مقدار کالا بر مبنای قیمت قرارداد حداکثر ظرف مدت قرارداد مجاز می‌باشد.

ماده ۶: ضمانتنامه سپرده حسن انجام تعهدات

بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات موضوع این قرارداد، فروشنده ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به شماره صادره از بانک شعبه به مبلغ ریال (..... ریال) که اعتبار آن تا تاریخ بوده که الزاماً برای هر مدت قابل تمدید می‌باشد به خریدار تسلیم نموده و چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد (به تشخیص خریدار) را تحت هر عنوان انجام ندهد خریدار حق خواهد داشت تمام و یا قسمتی از سپرده مذکور را بنفع خود ضبط و برداشت نماید. در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید خریدار مجاز و محق خواهد بود که از محل سایر مطالبات فروشنده نزد خود و یا از محل سایر دارائیهای فروشنده جبران خسارت نماید. تشخیص خریدار در رابطه با تخلف فروشنده و همچنین جبران خسارت وارده قطعی و غیر قابل اعتراض و مورد قبول فروشنده می‌باشد. این سپرده پس از تحویل قطعی تمام کالای تحت قرارداد و حصول اطمینان از کمیت و

کیفیت به فروشنده مسترد می‌گردد. مادام که کالای موضوع قرارداد به خریدار تحویل نگردیده و از نظر کمیت و کیفیت تأیید نشده، خریدار حق دارد اسناد فوق را به رسم وثیقه تا پایان تعهدات فروشنده بموجب این قرارداد نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۷: مدت قرارداد

۷-۱: مدت قرارداد ۶ ماه پس از واریز وجه پیش پرداخت به حساب بانکی فروشنده توسط خریدار می‌باشد.

۷-۲: چنانچه فروشنده نیاز به تمدید قرارداد داشته باشد می‌بایستی قبل از انقضای قرارداد مراتب درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات ارسال نماید تا در کمیته بررسی قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است تمدید قرارداد فقط در یک مرحله قابل انجام می‌باشد لذا در صورت عدم موافقت با تمدید قرارداد جریمه تخصیص یافته وفق ماده ۱۲ پس از تحویل کالا و تایید کمی و کیفی از مطالبات فروشنده کسر می‌گردد.

ماده ۸: تاریخ اعتبار قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین نافذ و معتبر و لازم الاجرا است.

ماده ۹: بیمه، مالیات و سایر کسورات

خریدار عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹٪ ارزش معامله را در قالب مبلغ قرارداد (ماده ۲) به حساب فروشنده واریز می‌نماید و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به بیمه، مالیات، عوارض دولتی و سایر کسورات قانونی و قراردادی متعلق به این قرارداد از جمله ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و نیز جرائم ناشی از عدم پرداخت بموقع آن بعهده فروشنده می‌باشد و خریدار در این خصوص ضمن اینکه وجهی از فروشنده کسر نخواهد نمود. هیچگونه تعهدی را نمی‌پذیرد.

ماده ۱۰: بسته بندی

فروشنده کلیه کالای مورد قرارداد را با رعایت مشخصات فنی کالا با استانداردهای مربوطه بسته بندی و با توجه به پیشنهاد خریدار در استعلام بطوریکه قابل شناسائی باشد علامت‌گذاری نماید.

ماده ۱۱: تعهدات فروشنده

۱۱-۱: فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار در محل انبارهای پالایشگاه آبادان تحویل نماید .

۱۱-۲: فروشنده متعهد می گردد تمامی استانداردها ، مواد اولیه مورد نیاز و موارد کیفیت را مطابق با مشخصات فنی تأیید شده کالا رعایت نماید و در صورت برخورد با هر مانع و یا اشکال خاص و یا نیاز به هرگونه تغییر و عدول از موارد فوق مراتب را قبل از هرگونه اقدام بصورت کتبی ، مستند و مستدل به دلایل توجیهی به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تصویب مجدد آنرا بنماید .

۱۱-۳: فروشنده متعهد می گردد زمان تحویل کالا را بطور مستمر کنترل نموده و هرگونه تاخیر و یا پیش بینی تاخیر و علل آنرا به اطلاع خریدار رسانده و در جهت رفع تاخیر کوشش لازم را به عمل آورد .

۱۱-۴: فروشنده متعهد می گردد ترتیبات لازم را جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی که توسط بازرسی فنی خریدار مشخص می شود رافراهم نماید.

۱۱-۵: در صورتیکه به هنگام آزمایش کنترل کیفی و یا تحویل کالا ، نقص و یا عیوبی در کیفیت مواد و یا مشخصات فنی کالا وجود داشته باشد (مرجع ذیصلاح قانونی) خریدار مجاز خواهد بود که از قبول کالا امتناع ورزیده و اصلاح و یا تعویض آنها را از فروشنده درخواست نماید . در این خصوص کلیه هزینه های مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶: فروشنده متعهد به قبول کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه های بازرسی ، بسته بندی ، حمل و نقل و بیمه کالا تا مقصد (انبارهای پالایشگاه آبادان) بوده و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

۱۱-۷: تعهدات فروشنده زمانی بطور کامل انجام شده تلقی می گردد که گواهی تحویل کالا را با کمیت و کیفیت مورد نظر از طرف خریدار دریافت نموده باشد .

۱۱-۸: چنانچه فروشنده بمنظور انجام عملیات ، کانکس ، ابزار و... را وارد پالایشگاه نماید و یا از طرف کارفرما به او تحویل شود هزینه های بیمه بعهده فروشنده می باشد.

ماده ۱۲ : جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده با توجه به مفاد قرارداد در تحویل موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .

۱۲-۱: یک در هزار قیمت هر قلم کالای تحویل نشده در هر روز برای ۲۰ روز تاخیر اولیه .

۱۲-۲: دو در هزار قیمت هر قلم کالای تحویل نشده در هر روز برای ۲۰ روز دوم تاخیر .

۱۲-۳: چنانچه تاخیرات حادث بیش از چهل روز بطول انجامد ، خریدار حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ، علاوه بر ضبط ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده ، سایر خسارات را از مطالبات فروشنده کسر نماید و فروشنده از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . در صورت

نیاز خریدار به کالای موضوع قرارداد و ادامه روند خرید، مبلغ تأخیر بر اساس (زمان تحویل کالا یا اعلام آمادگی فروشنده جهت بازرسی کالای ساخته شده) حداکثر تا ۱۰٪ مبلغ قرارداد بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد ضمن اینکه این موضوع در مرادوات آتی نیز تأثیر گذار خواهد بود.

ماده ۱۳ : فسخ قرارداد

خریدار می تواند در صورت وقوع هر یک از عوامل ذیل قرارداد را فسخ و ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را بنفع خود ضبط و سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید .

۱-۱۳: ورشکستگی ، مصادره اموال ، انحلال فروشنده.

۲-۱۳: نقض قرارداد توسط فروشنده.

۳-۱۳: قصور فروشنده در انجام تعهدات خود (مرجع ذیصلاح قانونی)

۴-۱۳: تاخیر فروشنده در تحویل کالا .

۵-۱۳: واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطلاع و تأیید کتبی خریدار .

ماده ۱۴ : قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلافات

۱-۱۴: قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت زمان قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه قرارداد آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوی توسط نمایندگان خریدار و فروشنده و یا جلسات عالی در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود موضوع توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد گردید .

۲-۱۴: فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید ، در غیر اینصورت خریدار طبق مفاد و شرایط قرارداد با فروشنده رفتار خواهد کرد ، بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختلافات تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارداد و پیوسته های آن (مرجع ذیصلاح) نسبت به فروشنده انجام خواهد داد .

ماده ۱۵ : حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

فورس ماژور به وقایعی از قبیل جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب و اعتصاب عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیان های غیر عادی ، خشک سالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و جلوگیری از آن وقایع از حیطة و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن خواهد بود ، اطلاق می شود .

بدیهی است در حالت فورس ماژور عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، هیچگونه حقی را برای هر یک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارت یا تعدیل قیمت قرارداد ایجاد نخواهد کرد . چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۴۵ روز بطول انجامد ، در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با تسلیم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهند و نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند .

ماده ۱۶ : اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

فروشنده با امضاء قرارداد تائید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ، چگونگی تامین مواد مورد نیاز و کارکنان فنی و متخصص مورد نیاز برای انجام کار اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر شود .

ماده ۱۷ : نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده ، یک تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهایی معتبر میباشد .
طرفین در تائید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند .

خریدار :

نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر میر قادری

نام و نام خانوادگی : جهانگیر کی شمس

سمت : مدیر عامل

سمت : مدیر امور مالی

تاریخ :

تاریخ :

امضاء و مهر

امضاء و مهر

فروشنده :

نام و نام خانوادگی :

سمت : مدیر عامل

تاریخ :

امضاء و مهر

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

ماده (۱) هیئت حل اختلاف

در هر یک از شرکت های اصلی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (یک هیئت حل اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد .
با توجه به حجم اختلاف های مطروحه ، تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیئت مدیره مربوط و تأیید هیئت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود .
تبصره - در صورت تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی ، نحوه ارجاع در خواست های شرکت های طرف قرارداد به این هیئت ها به ترتیبی خواهد بود که هیئت عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد .
ماده (۲) اعضای هیئت های حل اختلاف ، به اعتبار توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد .

الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی و قراردادها

ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها

ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیر عامل شرکت به هیئت عالی اختلاف معرفی و در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیئت ، احکام ایشان پس از انتصاب هیئت مدیره شرکت ، از سوی مدیر عامل برای مدت دو سال صادر می شود .
تبصره - برای هر یک از اعضای هیئت افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی ، تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۴-۵ ماده ۵ به اعضای اصلی ، به جای ایشان در هیئت ها به اختلاف ها رسیدگی خواهند کرد .

ماده (۳) وظایف و مسئولیت های هیئت حل اختلاف

مسئولیت هیئت حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف طرف های قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکت های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلاف با طرف قرارداد خواهد بود. تصمیمات هیئت حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ذیربط لازم الاجرا خواهد شد .

تبصره (در صورتی که هیئت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع نمایند ، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیئت عالی حل اختلاف شکایت نماید .

ماده (۴) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیئت های حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیئت مدیره شرکت کارفرما ، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیئت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آن ها باشد ، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا ، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید . در هر صورت تصمیم های هیئت ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات هیئت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا می باشد .

ماده (۵) فرآیند رسیدگی به اختلاف ها

۱-۵- هر گاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن ، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد ، می تواند حل مشکل خود را از هیئت حل اختلاف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتباً از هیئت حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند .

۲-۵- تصمیم گیری در هیئت های حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود .

الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العمل ها باشد ، هیئت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه / دستور العمل استعلام نموده و پاسخ واصله ، توسط هیئت به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند .

"خواننده شد و مورد قبول است"

ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، براساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه، هیئت موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آن ها تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

۳-۵- شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شمول جزء «ب» بند ۲-۵ همین ماده) اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیئت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت.

۴-۵- هیئت حل اختلاف موظف است به درخواست های واصله بی طرفانه رسیدگی کند. لذا اعضای هیئت در موارد شمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی البدل متناظر بدهند اظهار نظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیئت توسط هر یک از اعضای هیئت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد.

۵-۵- برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نیازی نیست.

۶-۵- دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است، ولی تصمیم نهایی هیئت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد.

۷-۵- هیئت ها می توانند بنا بر تشخیص خود و حسب نیاز، از افراد و یا گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف ها در جلسات خود، نظرات این افراد را استماع کنند.

ماده ۶) هیئت حل اختلاف می تواند عنداللزوم و بنا بر ضرورت، به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه به صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ نماید. اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیئت حل اختلاف و با دستور مدیر عامل و در صورت لزوم با تأیید هیئت مدیره شرکت اصلی مقدر می باشد.

ماده ۷) هیئت عالی حل اختلاف

هیئت عالی حل اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می باشد:

الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیئت

ب) نماینده معاون امور مهندسی وزیر

ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند.

ماده ۸) هیئت عالی وظایف و مسئولیت های زیر را به عهده خواهد داشت:

۱-۸- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت های حل اختلاف شرکت های اصلی

۲-۸- تأیید تشکیل بیش از یک هیئت حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی

۳-۸- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیئت های حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف تبصره) در صورت رد و سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیئت ها، آن عضو بلافاصله برکنار شده و باید فرد جدیدی به جای وی معرفی شود.

۴-۸- تهیه و ابلاغ روش های لازم برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها و شکایات و نظارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیئت ها

۵-۸- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هیئت های حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر

تفت

۶-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیئت های اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلاف ها و

درخواست ها

۷-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیئت مدیره یک شرکت اصلی تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت را

تأیید نمی کند.

"خواننده شد و مورد قبول است"

تبصره (در صورتی که پس از رسیدگی ، هیئت عالی حل اختلاف ، تصمیم هیئت مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد ، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید .

ماده ۹) کلیه هیئت ها و شرکت های تابعه در صورت درخواست هیئت عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود به آن هیئت می باشند .

ماده ۱۰) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیئت حل اختلاف توسط رئیس هیئت انجام می پذیرد و از طریق دبیر خانه هیئت به طرفین ابلاغ می گردد .

ماده ۱۱) جلسات هیئت های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود . شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی ، عضو علی البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت .

ماده ۱۲) متن ذیل با عنوان «حل اختلاف» جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها / پیمان های شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقد شده بین طرفین منضم شود .

" هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان / قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید ، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم ، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود ، قابل حل خواهد بود "

تبصره : تمامی شرکت ها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرف های قراردادی خود که دستورالعمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته اند ، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستور العمل مبنای رسیدگی به اختلاف های احتمالی قرار گیرد .

ماده ۱۳) در صورت هر گونه ابهام یا سکوت این شیوه نامه در خصوص مقررات شکلی ، مراتب از هیئت عالی استفسار و نظر تفسیری هیئت عالی معتبر خواهد بود .

ماده ۱۴) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند .

این شیوه نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین دستور العمل شماره ۲۸/۱/۵۴۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ می شود .

"خواننده شد و مورد قبول است"

MTS NO	26	A	096
DESIGNATION	M.C. CODE		

شماره انبار	شماره درخواست پروژه / خرید مستقیم
STORE NO	REQUEST NO
90	9342400668

ADMIN	شماره سند	تاریخ بازبینی MS	تاریخ درخواست
40	9001-9001-9001	1397/05/01	1397/05/01

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST
CREATE (AMEND) DELETE

تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
ایجاد / اصلاح / حذف

ACCT. NO.	شماره سند	تاریخ بازبینی MS	تاریخ درخواست
990.47.7744.01-9001	90	1397/05/01	1397/05/01

INVENT SYMBOL	تاریخ درخواست
320000002	1397/05/01

URG. CODE	تاریخ بازبینی MS	تاریخ درخواست
320000002	90	1397/05/01

PLAN NO.	شماره طرح

ITEM NO	MISC NO.	DESCRIPTION	شرح MS	مقدار	REQUIRED QTY.	ارزش تقریبی تمام	شماره انبار	شماره درخواست	تاریخ درخواست	تاریخ بازبینی MS
01	320000001	Pumps		2		20000000				
02	320000002	spare parts		1		10000000				
<p>مجموع کل: 30000000</p> <p>تاریخ بازبینی MS: 1397/05/01</p> <p>تاریخ درخواست: 1397/05/01</p> <p>ارزش تقریبی تمام: 30000000</p>										

تصویب استثنائی	تصویب کننده	تاریخ تصویب	تاریخ قرارداد	تاریخ قرارداد	تاریخ قرارداد
	رضا	1397/05/01	1397/05/01	1397/05/01	1397/05/01

نام: رضا	نام: رضا	نام: رضا	نام: رضا
امضاء: رضا	امضاء: رضا	امضاء: رضا	امضاء: رضا

توزیع نسخ:	تدارکات و امور کالا	تدارکات و امور کالا	تدارکات و امور کالا

شماره تقاضا:

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO.

ردیف	شماره طبقه بندی MESC. NO.	شرح	مقدار	واحد اندازه گیری	مقدار (unit)	ملاحظات	شماره درخواست CROSS REF.	شماره درخواست REQUEST NO.	تاریخ
1	4	<p>DESCRIPTION</p> <p>Material Selection, Manufacturing & Tests Of The Required Pumps Must Be According To API-610 Latest Edition. Electromotor Driver Of The Required Pumps Provided, Installed & Coupled To The Pumps By Vendor. Pump's Mechanical Seal Of The Required Pumps Must Be Supplied & Installed To The Pumps By Vendor. Specifications & Manufacturing Processes Of The Pumps Must Be Considered As Following Paragraphs & Attached Datasheets. Submitting Prepared Technical Documents To The Owner For Owner's Comment & Approval. Finalizing Technical Documents According To The Owner's Comments & Re-Submitting For The Final Approval By The Owner.</p> <p>Testing Process: Implementing All Required Test According To API-610, Latest Edition. All Tests Must Be Witnessed By Owner's Representatives In Manufacturer's Workshop. Preparing Test Reports & Performance Curves. Submitting Testing Documents For Owner's Approval.</p> <p>Pre-Commissioning & Commissioning Process: Pumps Will Be Installed At Site By The Owner According To Manufacturers Recommended Procedures</p> <p>Language & Measurement System: All Document Related To This Supply Of Will Be Written In English Language. All Data Listed Shall Be Either In Metric Or British Standard Units According To Owners Request.</p> <p>Required Documents: "THIS ITEM IS MANDATORY" To Be Required 5 Sets Of The Pumps, Electromotors & Other Accessories Documents. Pump & Electromotor Datasheet</p>							

Handwritten signature and initials in the top right section.

تذکرات کالا
شرکت پالایش نفت آبادان
ثبت در سیستم
تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۲۸

نام: ...
تاریخ: ...
پروژه: ...

Handwritten signature in the middle right section.

Handwritten signature and date: ۱۳۸۴/۱۲/۲۸



شماره تقاضا: **برگ الحاقی تقاضای خرید کلای پروژه / خرید مستقیم**
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO.

ردیف NO	شماره تقاضای مستقیم MESC. NO.	شرح DESCRIPTION	مبلغ Required Qty.	واحد Unit	مقدار Value (USD)	تاریخ DATE	ملاحظات REMARKS
1	32.00.00.000.2	<p>Pump & Electromotor Performance Curves. Complete Installation, Operation & Maintenance Manual. Sectional Drawings Of Pump & Electromotor. Complete Part Lists Of Pump, Electromotor & Accessories Including Part Numbers & Materials Of Each Part. Drawings & Instruction Manuals Of All Accessories Such As Coupling, Mechanical Seal, Base plate. General Arrangement Drawing Of Pump & Electromotor Set. Dimensional & Construction Drawing Of Base Plate. Dimension Of Base Plate And Dimensional Location Of Holes Must Be Accurate.</p> <p>Important Note: All Mentioned Documents Must Be Delivered In Both Hard Copy & eDocument (PDF, DWG).</p> <p>Spare Part: Spare Parts For Start-Up & Normal Maintenance For Pumps , Mechanical Seals, Electromotors & Other Accessories As Per API 610 (Reconditioning)</p>	1	SET		۱۳۹۳/۱۲/۰۴	<p>تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴</p> <p>شرکت پارس انرژی</p> <p>تدارکات کالا</p> <p>تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴</p> <p>مهندس: ...</p> <p>مهندس: ...</p> <p>مهندس: ...</p>
2							



ABADAN Oil Refining Co.

Centrifugal Pump Process Data Sheet US Customary Unit

JOB NO. 93-16807 ITEM NO (S) _____
REQ /SPEC NO. _____
PURCH ORDER NO. _____ DATE 1993/03/28
ENQUIRY NO. _____ BY Sh.Shahmir

1 APPLICABLE TO: PROPOSAL PURCHASE AS BUILT

2 FOR N.I.O.R.D.C UNIT CRU

3 SITE ABADAN OIL REFINING CO. SERVICE Surge Tank

4 NO. REQUIRED: 2 MANUFACTURE: _____ MODEL: _____ SERIAL NO.: _____

5 NOTES: INFORMATION BELOW TO BE COMPLETED: BY PURCHASER BY MANUFACTURER BY MANUFACTURER OR PURCHASER

6 GENERAL

7 PUMPS TO OPERATE IN (PARALLEL) _____ NO. MOTOR DRIVEN 2 NO. TURBINE DRIVEN _____

8 (SERIES) WITH _____ PUMP ITEM NO. _____ TURBINE ITEM NO. _____

9 GEAR ITEM NO. _____ MOTOR ITEM NO. _____ TURBINE PROVIDED BY _____

10 GEAR PROVIDED BY _____ MOTOR PROVIDED BY _____ MANUFACTURER _____ TURBINE MOUNTED BY _____

11 GEAR MOUNTED BY _____ MOTOR MOUNTED BY _____ MANUFACTURER _____ TURBINE DATA SHEET NO'S _____

12 GEAR DATA SHEET NO'S _____ DRIVER DATA SHEET NO'S _____

13 OPERATING CONDITIONS

14 FLOW NORMAL _____ (GPM) RATED 186 (GPM)

15 OTHER _____

16 SUCTION PRESSURE MAX/RATED 0 / _____ (PSIG)

17 DISCHARGE PRESSURE MAX/RATED 230 / _____ (PSIG)

18 DIFFERENTIAL PRESSURE 230 (PSI)

19 DIFF. HEAD 733 (FT) NPSHA 8 (FT)

20 HYDRAULIC POWER 28 (hp)

21 PROCESS VARIATIONS _____

22 STARTING CONDITIONS _____

23 SERVICE: CONT INTERMITTENT (STARTS/DAY) _____

24 PARALLEL OPERATION REQ'D

25 DRIVER TYPE

26 INDUCTION MOTOR STEAM TURBINE GEAR

27 OTHER _____

28 SITE AND UTILITY DATA

29 LOCATION:

30 INDOOR HEATED OUTDOOR UNHEATED

31 PARTIAL SIDES GRADE MEZZANINE UNDER ROOF

32 _____

33 ELECTRICAL AREA CLASSIFICATION CL _____ GR _____ DIV _____

34 WINTERIZATION REQ'D TROPICALIZATION REQ'D

35 SITE DATA

36 ALTITUDE 38.82 (FT) BAROMETER 16 (PSIA)

37 RANGE OF AMBIENT TEMPS: MIN/MAX 21 / 126 (°F)

38 RELATIVE HUMIDITY: MIN/MAX 30 / 100 (%)

39 UNUSUAL CONDITIONS: DUST FUMES

40 OTHER _____

41 UTILITY CONDITIONS

42 ELECTRICITY

	VOLTAGE	PHASE	HERTZ
43 DRIVERS		3	60
44 HEATING			

45 SYSTEM VOLTAGE DIP 80% OTHER _____

46 STEAM

	MAX. PRESS.	MAX. TEMP.	MIN. PRESS.	MIN. TEMP.
47 DRIVERS	(PSIG)	(°F)	(PSIG)	(°F)
48 HEATING	(PSIG)	(°F)	(PSIG)	(°F)

49 COOLING WATER: SOURCE Clarified Water (Battery Limit)

50 SUPPLY TEMP 104 (°F) MAX RETURN TEMP. _____ (°F)

51 NORM PRESS 48.31 (PSIG) DESIGN PRESS. _____ (PSIG)

52 MIN RET PRESS _____ (PSIG) MAX ALLOW DP _____ (PSI)

53 CHLORIDE CONCENTRATION: _____ (PPM)

54 REMARKS:

55 _____

56 _____

57 _____

58 _____

59 _____

60 _____

LIQUID

LIQUID TYPE OR NAME NAPHTA

HAZARDOUS FLAMMABLE

PUMPING TEMP (°F) NORMAL 100 MAX 120 MIN 95

VAPOR PRESS (PSIA) _____

SPECIFIC GRAVITY 0.725 @ 120 °F

VISCOSITY cP 0.45 (cP) @ 120 °F

MAX. VISCOSITY @ MIN. TEMP. _____ (cP)

SPECIFIC HEAT _____ Cp (BTU/LB °F)

CHLORIDE CONCENTRATION 8 (PPM)

H₂S CONCENTRATION 800 (PPM) WET

CORROSIVE / EROSION AGENT

Water Content 120 PPM Wt% And Solid Particles

MATERIALS

API 610 ANNEX H CLASS CODE NOTE 1

MIN DESIGN METAL TEMP _____ (°F)

REDUCED-HARDNESS MATERIALS REQ'D

BARREL/CASE _____ IMPELLER _____

CASE/IMPELLER WEAR RINGS _____

SHAFT/SLEEVE _____

DIFFUSERS _____

PERFORMANCE

PROPOSAL CURVE NO _____ RPM _____

IMPELLER DIA. RATED _____ MAX _____ MIN _____ (IN)

IMPELLER TYPE _____

RATED POWER _____ BHP EFFICIENCY _____ (%)

MINIMUM CONTINUOUS FLOW:

 THERMAL _____ (GPM) STABLE _____ (GPM)

PREFERRED OPER REGION _____ TO _____ (GPM)

ALLOWABLE OPER REGION _____ TO _____ (GPM)

MAX. HEAD @ RATED IMPELLER _____ (FT)

MAX. POWER @ RATED IMPELLER _____ (BHP)

NPSHR AT RATED FLOW _____ (FT)

MAX. SUCTION SPECIFIC SPEED: _____

MAX SOUND PRESS LEVEL REQ'D _____ (dBA)

EST. MAX. SOUND PRESS. LEVEL _____ (dBA)

EST. MAX. SOUND POWER LEVEL _____ (dBA)

REMARKS:

NOTE 1: vendor is requested to review the media composition and consider the best selection of material of construction for pump components & parts. The specified material is a suggestion and it is vendors responsibility to confirm/recommend the material of pump parts. Also OWNER will be check the selected material too.



ABADAN Oil Refining Co.

Centrifugal Pump Process Data Sheet US Customary Unit

JOB NO. 93-18007 ITEM NO (S) _____
REQ /SPEC NO. _____
PURCH ORDER NO. _____ DATE 1983/03/25
ENQUIRY NO. _____ BY Bh.Shahimi

CONSTRUCTION

2 ROTATION: (VIEWED FROM COUPLING END) CW CCW

3 PUMP TYPE: _____

4 CASING MOUNTING:

5 CENTERLINE IN-LINE SEPARATE MOUNTING PLATE

6 NEAR CENTERLINE FOOT SUMP COVER PLATE

7 SEPARATE SOLE PLATE OTHER _____

8 CASING TYPE:

9 SINGLE VOLUTE MULTIPLE VOLUTE DIFFUSER

10 BETWEEN BEARING BARREL OVER HUNG

11 CASING SPLT: AXIAL RADIAL

12 CASE PRESSURE RATING:

13 OHS PUMP SUCTION REGION DESIGNED FOR MAWP

14 MAX ALLOWABLE WORKING PRESSURE _____ (PSIG) @ _____ (°F)

15 HYDROTEST PRESSURE _____ (PSIG)

16 SUCTION PRESS REGIONS MUST BE DESIGNED FOR MAWP

17 NOZZLE CONNECTION:

SIZE (IN)	FLANGE RATING (LBS)	FACING	POSITION

20 SUCTN

21 CHARGE

22 BALANCE DRUM

23 PRESSURE CASING/AUX. CONNECTIONS:

NO.	SIZE (NPS)	TYPE

25 DRAIN

26 VENT

27 PRESS GAUGE

28 TEMP GAUGE

29 WARM-UP

30 BALANCE/LEAK OFF

31 MACHINED AND STUDDED CONNECTIONS

32 CYLINDRICAL THREADS REQUIRED

33 ROTOR:

34 COMPONENT BALANCE TO ISO 1840G1 0

35 SHRINK FIT-LIMITED MOVEMENT IMPELLERS

36 COUPLINGS:

37 MANUFACTURER _____ MODEL _____

38 RATING (HP/100 r/min) _____

39 SPACER LENGTH _____ (IN) SERVICE FACT _____

40 RIGID LUBE _____

41 DRIVER HALF-COUPLING MOUNTED BY:

42 PUMP MFR DRIVER MFR PURCHASER

43 COUPLING BALANCED TO ISO 1840-1 G6 3

44 COUPLING WITH PROPRIETARY CLAMPING DEVICE

45 COUPLING WITH HYDRAULIC FIT COUPLING PER ISO 10441

46 COUPLING PER ISO 14881 NON-SPARK COUPLING GUARD

47 COUPLING PER API 671 ASME B15 1

48 COUPLING GUARD STANDARD PER _____

49 BASEPLATES:

50 API BASEPLATE NUMBER _____ (ANNEX D)

51 NON-GROUT CONSTRUCTION

52 OTHER _____

53 MECHANICAL SEAL:

54 SEE ATTACHED ISO 21049/API 682 DATA SHEET

55 REMARKS: _____

56 _____

57 _____

58 _____

59 _____

60 _____

61 _____

SURFACE PREPARATION AND PAINT

MANUFACTURER'S STANDARD OTHER (SEE BELOW)

SPECIFICATION NO. _____

PUMP:

PUMP SURFACE PREPARATION _____

PRIMER _____

FINISH COAT _____

BASEPLATE:

BASEPLATE SURFACE PREPARATION _____

PRIMER _____

FINISH COAT _____

DETAILS OF LIFTING DEVICES _____

SHIPMENT:

DOMESTIC EXPORT EXPROT BOXING REQUIRED

OUTDOOR STORAGE MORE THAN 6 MONTHS

SPARE ROTOR ASSEMBLY PACKAGED FOR:

HORIZONTAL STORAGE VERTICAL STORAGE

SHIPPING CONTAINER N₂ PURGE

TYPE OF SHIPPING PREPARATION _____

HEATING AND COOLING

HEATING JACKET REQ'D COOLING REQ'D

COOLING WATER PIPING PLAN _____

COOLING WATER PIPING:

PIPE TUBING FITTINGS _____

COOLING WATER PIPING MATERIALS:

S STEEL C STEEL GALVANIZED

COOLING WATER REQUIREMENTS:

BEARING HOUSING _____ (GPM) @ _____ (PSI)

HEAT EXCHANGER _____ (GPM) @ _____ (PSI)

TOTAL COOLING WATER _____ (GPM)

HEAT MEDIUM: STEAM OTHER _____

HEATING PIPING: TUBING PIPE _____

BEARINGS AND LUBRICATION

BEARING (TYPE/NUMBER):

RADIAL _____ / _____

THRUST _____ / _____

LUBRICATION:

GREASE OIL FLOOD RING OIL FLINGER

PURGE OIL MIST PURE OIL MIST HYDRODYNAMIC

CONSTANT LEVEL OILER PREFERENCE: _____

OIL VISC. ISO GRADE _____

OIL PRESSURE TO BE GREATER THEN COOLNET PRESSURE

REVIEW AND APPROVE THRUST BEARING SIZE

OIL HEATER REQUIRED: STEAM ELECTRIC

INSTRUMENTATION

SEE ATTACHED API 670 DATA SHEET -

ACCELEROMETER(S) _____

PROVISION FOR MOUNTING ONLY

PROVISION FOR VIBRATION PROBES

RADIAL _____ PER BRG AXIAL _____ PER BRG

FLAT SURFACE REQ'D

RADIAL BEARING METAL TEMP THRUST BRG METAL TEMP

TEMP GAUGES (WITH THERMOWELLS) _____

MONITORS AND CABLES SUPPLIED BY _____

PRESSURE GAUGE TYPE _____

REMARKS: _____

WEIGHTS (LBS)

PUMP _____ DRIVER _____ GEAR _____

BASEPLATE _____ TOTAL _____



ABADAN Oil Refining Co.

Centrifugal Pump Process Data Sheet US Customary Unit

JOB NO. 93-18097 ITEM NO (S) _____
 REQ / SPEC NO. _____
 PURCH ORDER NO. _____ DATE 1393/03/25
 ENQUIRY NO. _____ BY Sh. Shahini

	SPARE PARTS	QA INSPECTION AND TESTING (CONT.)
1		
2	<input checked="" type="checkbox"/> START-UP (note 1)	<input checked="" type="checkbox"/> SHOP INSPECTION
3	<input type="checkbox"/> SPECIFY	<input checked="" type="checkbox"/> PERFORMANCE CURVE APPROVAL
4	<input type="checkbox"/> NORMAL MAINTENANCE (note 1)	<input checked="" type="checkbox"/> TEST WITH SUBSTITUTE SEAL
5	OTHER PURCHASER REQUIREMENTS	<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL CERTIFICATION REQUIRED
6	<input type="checkbox"/> COORDINATION MEETING REQUIRED	<input type="checkbox"/> CASING <input type="checkbox"/> IMPELLER <input type="checkbox"/> SHAFT
7	MAXIMUM DISCHARGE PRESSURE TO INCLUDE	<input type="checkbox"/> OTHER <input type="checkbox"/> All Parts Of Pump
8	<input type="checkbox"/> MAX RELATIVE DENSITY	<input type="checkbox"/> CASING REPAIR PROCEDURE APPROVAL REQ'D
9	<input type="checkbox"/> MAX DIA IMPELLERS AND/OR NO OF STAGES	<input type="checkbox"/> INSPECTION REQUIRED FOR CONNECTION WELDS
10	<input type="checkbox"/> OPERATION TO TRIP SPEED	<input type="checkbox"/> MAG PARTICLE <input type="checkbox"/> LIQUID PENETRANT
11	<input type="checkbox"/> OHS BEARING HSS LIFTER	<input type="checkbox"/> RADIOGRAPHIC <input type="checkbox"/> ULTRASONIC
12	<input type="checkbox"/> CONNECTION DESIGN APPROVAL	<input type="checkbox"/> INSPECTION REQUIRED FOR CASTINGS
13	<input type="checkbox"/> TORSIONAL ANALYSIS REQUIRED	<input type="checkbox"/> MAG PARTICLE <input type="checkbox"/> LIQUID PENETRANT
14	<input type="checkbox"/> TORSIONAL ANALYSIS REPORT	<input type="checkbox"/> RADIOGRAPHIC <input type="checkbox"/> ULTRASONIC
15	<input type="checkbox"/> OUTLINE OF PROCEDURES FOR OPTIONAL TESTS	<input type="checkbox"/> HARDNESS TEST REQUIRED: _____
16	<input type="checkbox"/> PROGRESS REPORTS <input type="checkbox"/> INSTALLATION LIST IN PROPOSAL	<input type="checkbox"/> ADDITIONAL SURFACE / SUBSURFACE EXAMINATION
17	<input type="checkbox"/> LATERAL ANALYSIS REQUIRED <input type="checkbox"/> DYNAMIC BALANCE ROTOR	FOR _____
18	<input type="checkbox"/> ADDITIONAL DATA REQUIRING 20 YEARS RETENTION	METHOD _____
19	<input type="checkbox"/> INTER GAS INHIBITED STORAGE - SPARE CARTRIDGE	
20	PIPING AND APPURTENANCES	
21	<input type="checkbox"/> MANIFOLD PIPING TO SINGLE CONNECTION	
22	<input type="checkbox"/> VENT <input type="checkbox"/> DRAIN <input type="checkbox"/> COOLING WATER	
23	<input type="checkbox"/> MOUNT SEAL RESERVOIR OFF BASEPLATE	<input checked="" type="checkbox"/> HYDROSTATIC <input type="checkbox"/> NON-WIT <input checked="" type="checkbox"/> WIT <input type="checkbox"/> OBSERVE
24	<input type="checkbox"/> FLANGES REQ'D IN PLACE OF SOCKET WELD UNIONS	<input checked="" type="checkbox"/> PERFORMANCE <input type="checkbox"/> RETEST REQUIRED AFTER FINAL HEAD ADJUSTMENT
25	<input type="checkbox"/> INSTALLATION LIST IN PROPOSAL	<input checked="" type="checkbox"/> RETEST ON SEAL LEAKAGE
26	CONNECTION BOLTING	<input type="checkbox"/> HYDROSTATIC TEST OF BOWLS AND COLUMN
27	<input type="checkbox"/> PTFE COATING <input type="checkbox"/> ASTM A153 GALVANIZED	<input checked="" type="checkbox"/> NPSH
28	<input type="checkbox"/> PAINTED <input type="checkbox"/> SS	<input checked="" type="checkbox"/> TRUE PEAK VELOCITY DATA
29	<input type="checkbox"/> VERTICAL PUMPS	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETE UNIT TEST
30	<input type="checkbox"/> PUMP THRUST: <input type="checkbox"/> (+) UP <input type="checkbox"/> (-) DOWN	<input checked="" type="checkbox"/> SOUND LEVEL TEST
31	AT MIN FLOW _____ (LBS) _____ (LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> CLEANINESS PRIOR TO FINAL ASSEMBLY
32	AT RATED FLOW _____ (LBS) _____ (LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> NOZZLE LOAD TEST
33	MAX THRUST _____ (LBS) _____ (LBS)	<input checked="" type="checkbox"/> CHECK FOR CO-PLANAR MOUNTING PAD SURFACES
34	<input type="checkbox"/> SOLEPALTE REQ'D _____ (IN) x _____ (IN)	<input checked="" type="checkbox"/> MECHANICAL RUN UNTIL OIL TEMP STABLE
35	<input type="checkbox"/> SEPARATE MOUNTING PLATE REQUIRED	<input checked="" type="checkbox"/> 4 h MECHANICAL RUN AFTER OIL TEMP STABLE
36	<input type="checkbox"/> SOLEPALTE THICKNESS _____ (IN)	<input checked="" type="checkbox"/> 4 h MECHANICAL RUN TEST
37	COLUMN PIPE: <input type="checkbox"/> FLANGED <input type="checkbox"/> THREADED	<input type="checkbox"/> BRG HSG RESONANCE TEST
38	<input type="checkbox"/> DIAMETER _____ (IN) LENGTH _____ (FT)	<input type="checkbox"/> REMOVE / INSPECT HYDRODYNAMIC BEARINGS AFTER TEST
39	GUIDE BUSHINGS	<input type="checkbox"/> RESONANCE TEST
40	<input type="checkbox"/> NUMBER _____	<input type="checkbox"/> AUXILIARY EQUIPMENT TEST
41	<input type="checkbox"/> LINE SHAFT BEARING SPACING _____ (IN)	<input type="checkbox"/> IMPACT TESTING
42	<input checked="" type="checkbox"/> BUSHINGS LUBE: <input type="checkbox"/> WATER <input type="checkbox"/> OIL <input type="checkbox"/> GREASE <input type="checkbox"/> PUMPAGE	<input type="checkbox"/> PER EN 13445
43	LINESHAFT: <input type="checkbox"/> OPEN <input type="checkbox"/> ENCLOSED	<input type="checkbox"/> PER ASME VIII
44	<input type="checkbox"/> LINE SHAFT DIAMETER: _____ (IN)	<input type="checkbox"/> VENDOR KEEP REPAIR AND HT RECORDS
45	<input type="checkbox"/> TUBE DIAMETER: _____ (IN)	<input type="checkbox"/> VENDOR SUBMIT TEST PROCEDURES
46	LINESHAFT COUPLING:	<input type="checkbox"/> VENDOR SUBMIT TEST DATA WITHIN 24 h
47	<input type="checkbox"/> LINE SHAFT DIAMETER: <input type="checkbox"/> SLEEVE & KEY <input type="checkbox"/> THREADED	<input type="checkbox"/> INCLUDE PLOTTED VIBRATION SPECTRA
48	<input type="checkbox"/> SUCTION CAN THICKNESS _____ (IN)	<input checked="" type="checkbox"/> RECORDED FINAL ASSEMBLY RUNNING CLEARANCE
49	<input type="checkbox"/> LENGTH _____ (FT)	<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT INSPECTION CHECK LIST
50	<input type="checkbox"/> DIAMETER _____ (FT)	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETION INSPECTION CHECK LIST
51	<input type="checkbox"/> SUCTION STRAINER TYPE	
52	<input type="checkbox"/> FLOAT & ROD <input type="checkbox"/> FLOAT SWITCH	
53	<input type="checkbox"/> IMPELLER COLLETS ACCEPTABLE	
54	<input type="checkbox"/> HARDENED SLEEVES UNDER BEARINGS	
55	<input type="checkbox"/> PUMP AND STRUCTURE DYNAMIC ANALYSIS	
56	<input type="checkbox"/> DRAIN PIPED TO SURFACE	
57	REMARKS	
58		
59	<i>Note 1: Spare Parts Acc. To API 610 Latest Edition (Table 18 / recommended spare parts)</i>	
60		
61		



ABADAN Oil Refining Co.

Centrifugal Pump Process Data Sheet US Customary Unit

PAGE 7 OF 8.
JOB NO. 83-18067 ITEM NO (S) _____
REQ /SPEC NO. _____
PURCH ORDER NO. _____ DATE 1383/03/25
ENQUIRY NO. _____ BY S.R.Shahimi

MOTOR DRIVER

ELECTRICAL SPECIFICATION

ELECTRICAL DATA²

VOLTS / FREQUENCY/ NO. PHASES 440 V/60Hz/3Ph
 MAX. FULL LOAD AMPERE 40 A
 DUTY TYPE AND RATING CLASS 31 - CONTINUOUS(to IEC 60034-1)
 MOTOR FRAME-FAN COVER & BEARING END SHIELD STEEL SHEET
 AREA CLASSIFICATION ZONES(ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2, SAFE): ZONE 1-EErdII BT4
 GAS GROUP CLASSIFICATION OF THE AREA (IA, IIB, IIC): IIB
 TEMPERATURE CLASS OF THE GAS/S IN THE AREA(T3, T4, T5, T6): T4
 NO. S OF RTD (YES/NO): NO
 HEATER (YES/NO) VOLTAGE: NO
 NO. S OF STARTING: (COLD/ HOT): COLD(3)/HOT(2)
 METHODE OF STARTING: DIRECT - ON - LINE
 TYPE OF COOLING FAN: BI DIRECTIONAL (PREFERENCE)
 SIDE CABLE BOX LEFT/RIGHT/CENTER (FRONT VIEW): BY MANUFACTURER
 DEGREE OF PROTECTION AT LEAST IP65
 INSULATION CLASS F
 TEMP. RISE CLASS B
 AMBIENT TEMP. (SITE)² 52°C MAX., -1°C MIN.
 AMBIENT HUMIDITY 90%
 LOCATION OUTDOOR
 ALTITUDE 9.84 FT
 NOISE LIMIT IEC 60034-9
 MANUFACTURE FROM MOC VENDORS
 NAMEPLATE RATING (HP) (RATED OUTPUT) ACCORDING TO API _____ (HP)
 STANDARDS IES-B3-IEC
 DRIVEN EQUIP. ABSORBED RATING: (ACCORDING TO PUMP DATA SHEET) ACCORDING TO API _____ (HP)

GENERAL NOTES :

- 1- ATEX APPROVAL SHALL BE PRESENTED. ALSO NUMBER OF CERTIFICATE SHALL BE MENTIONED.
- 2- BLACK BODY TEMPERATURE: 52°C.
- 3- TO BE COMPLETED BY VENDOR. (ACCEPT OR NOT ACCEPT & REMARKS)
- 4- THE ANTI CONDENSATION HEATER/S SHALL BE WIRED TO A SEPARATE TERMINAL BOX MOUNTED ON THE MOTOR FRAME. A WARNING LABEL SHALL BE PROVIDED TO INDICATE THAT THE CIRCUIT MAY BE LIVE WHEN THE MOTOR IS NOT ENERGIZED.
- 5- THE TEMPERATURE DETECTORS SHALL BE WIRED TO A SEPARATE TERMINAL BOX MOUNTED ON THE MOTOR FRAME.

OTHER NOTES: (BY VENDOR)

REMARKS


Sump Arrangement

Key

- 1 Grade
- 2 Low Liquid Level
- 3 Centerline
- L_1 Sump Depth
- L_2 Pump Length
- L_3 Centerline Discharge Height
- L_4 Height Of Grade Above Low Liquid Level
- L_5 Datum Elevation First Stage Impeller
- L_6 Submergence Required
- ϕd Sump Diameter

Refer To Hydraulic Institute Standards For Definitions

- L_1 _____ FT
- ϕd _____ FT
- L_4 _____ FT
- L_2 _____ FT
- L_3 _____ FT
- L_5 _____ FT





شرکت ملی پالایش و تصفیه نفت ایران

فرم اعلام معیارهای ارزیابی فنی - روش ها و امتیاز مربوطه (مناقشه دو مرحله ای)

تاریخ جلسه کمیته:
شماره جلسه کمیته:
شماره پرونده:

شماره مناقسه : 40-90-9342400668

Surge Tank Pumps in CRU Unit

موضوع مناقسه :

نوع مناقسه :

ردیف	معیار ارزیابی فنی	ضریب وزنی	معیار ویژه	شرح جزئیات فنی	پوست
۱	معیار شماره ۱ (مطابقت کامل با تقاضا و استاندارد قید شده)	۲۰	●	۱	
۲	معیار شماره ۲ (کشور سازنده)	۲۰		۲	
۳	معیار شماره ۳ (گارانتی و خدمات پس از فروش)	۱۰		۳	
۴	معیار شماره ۴ (سوابق کاری شرکت پیشنهاد دهنده)	۱۰		۴	

ردیف	شرح جزئیات معیار فنی	امتیاز
	معیار شماره ۱ (مطابقت کامل با تقاضا و استاندارد قید شده)	
۱	مطابقت کامل یا در خواست از نظر مشخصات فنی، شرح ارقام و تعداد و تطابق کامل و بدون قید و شرط در طراحی، ساخت، سرهم بندی و تستهای مورد نظر استاندارد API 610 و ارائه لیست قطعات بدکی بر اساس همین استاندارد (WITHOUT DAVIATION)	۴۰
	معیار شماره ۲ (کشور سازنده)	
۳	۱ اروپای غربی و ژاپن ۲ سایر کشورها	۴۰
	معیار شماره ۳ (گارانتی و خدمات پس از فروش)	
۴	۱ کلیه شرکتها می بایست مدت زمان گارانتی کالای پیشنهادی را به تفکیک به صورت گارانتی پس از تحویل و گارانتی پس از نصب در پیشنهاد فنی اعلام نمایند.	۱۰
	معیار شماره ۴ (سوابق کاری شرکت پیشنهاد دهنده)	
۵	۱ کلیه شرکتها می بایست مدت زمان گارانتی کالای پیشنهادی را به تفکیک به صورت گارانتی پس از تحویل و گارانتی پس از نصب در پیشنهاد فنی اعلام نمایند.	۱۰

الزامات

ردیف	شرح
۱	محل تحویل کالا پالایشگاه فیلان می باشد و کلیه مناقسه گران می بایست ضمن اظهار موضوع در پیشنه فنی (پاکت ب) هزینه های مربوط را در قیمت پیشنهادی منظور نمایند.
۲	اظهار صریح در پیشنهاد فنی مبنی بر ارائه گواهی تائید و مستندات از شرکت سازنده اصلی کالا (CERTIFICATE OF ORIGIN) در زمان تحویل کالا الزامیست.

توضیحات

۱- حداقل امتیاز قبولی پیشنهاد 70 امتیاز می باشد. ($T \leq 70$ و $T \geq 50$)

۲- ضریب تاثیر امتیاز فنی (تبصره یک جزء ۵ بند الف ماده ۱۲ آیین نامه نظام مستندسازی) در این مناقسه عدد ۰.۴ می باشد. ($1 \geq 0.1$ و $0.4 \leq 1$)

۳- معیار ویژه: معیاری می باشد که عدم کسب امتیاز کامل در آن معیار، باعث رد کامل پیشنهاد فنی می گردد.

۴- در صورت ارائه چند پیشنهاد در دامنه مورد درخواست شرکت پالایش نفت آبادان مخیر می باشد که از بین پیشنهادهایی که امتیاز فنی لازم را کسب نموده اند، پیشنهادی را که خود تشخیص بدهند انتخاب و قیمت مربوط به آن پیشنهاد را جهت تعیین برنده ملاک قرار دهد و از این بابت حق هرگونه اعتراضی از مناقسه گران سلب خواهد شد.

۵- برنده مناقسه، پس از بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقسه گرانی که حداقل امتیاز مجاز را در ارزیابی فنی کسب کرده باشند، بر اساس فرمول قیمت تراز شده (وفق بند ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، به شرح ذیل مشخص خواهد گردید.

$$L = [100 \times C] / [100 - [t \times (100 - t)]]$$

L: قیمت تراز شده
C: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)
t: ضریب تاثیر امتیاز فنی که عدد بر حسب جدول ذیل و پس از اعمال ضرایب در نظر گرفته شده است

نوع خدمات، کالا و حساسیت آن از لحاظ کیفی، عملیاتی و فنی	عادی (۱۰)	متوسط (۲۰)	زیاد (۳۰)	خیلی زیاد (۴۰)

۴: امتیاز ارزیابی فنی بر اساس معیارهای فوق

نام و نام خانوادگی و امضاء
تهیه کننده: شهاب شهیمی

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید .

ردیف	شماره مناقصه	شرح کالا	تعداد اقلام	مبلغ ضمانتنامه	حد اقل امتیاز ارزیابی کیفی	ساعات بازگشایی پاکات فنی	برنامه زمانبندی مراحل مناقصات
۱	40-90-9342400668/P08	الکتروپمپ	۱	۳۰۸.۷۷۲.۵۰۰	۷۰	۱۶/۴۵	الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامان اینترنتی پالایشگاه : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورده نیاز: ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایی پاکات (الف و ب) شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی) بانضمام سایر اسناد مناقصه (متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا PMR و فرم معیارهای ارزیابی کیفی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> در دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند.

محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان - ساختمان دفتر مرکزی (جنرال آفیس) - طبقه دوم - سالن جلسات کمیسیون مناقصات
تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.
نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.
ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارک در صورت عدم تایید در هر کدام از مراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد.

پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه مذکور، به شرکتهای تایید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعده مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد

پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا (PMR) و بر اساس فرم معیارهای ارزیابی کیفی فنی تهیه و ارسال گردد
نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده (بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین در برگیرنده پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ (سه ماه)، محل تحویل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا (با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد

تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً در جلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائز حد اقل امتیاز فنی گردد میتوانند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید از طریق نامبر اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی www.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی www.IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESLI.IR درج و قابل مشاهده میباشد

روابط عمومی - شرکت پالایش نفت آبادان