



## شرکت پالایش نفت آبادان

شرایط شرکت در مناقصه تقاضای 40-90-9542400825/P08

مربوط به : الکتروپمپ

### بخش اول دعوتنامه:

نظریه اینکه شرکت پالایش نفت آبادان ( که منبهد خریدار نامیده می شود با مشخصات ذیل )  
\* آدرس: آبادان- مقابل اروندرود- ساختمان دفتر مرکزی جنب دروازه اصلی پالایشگاه-  
کدپستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ - تلفن ۰۶۱-۵۳۳۰۳۳۳۹- نمابر ۰۶۱-۶۱۶۲۴۴۵۸- شناسه ملی  
۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ کداقتصادی ۴۱۱۱۹۸۱۶۷۶۵۴- شماره ثبت ۱۶۹۰ مورخه ۱۳۸۷/۰۴/۱۵  
موضوع خرید فوق را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای برگزار می نماید لذا بدینوسیله از آن شرکت  
محترم دعوت می شود با رعایت کلیه مفاد و شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ، نرخ پیشنهادی  
خود را محاسبه و اعلام نماید .

### نحوه شرکت در مناقصه:

مرحله اول: بمنظور ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه  
مراجعه به سامانه اینترنتی مناقصات پالایشگاه آبادان (<http://www.abadan-ref.ir>) و دانلود  
دفترچه شماره ۲ مربوط به تامین کنندگان و سازندگان بهمراه متن قرارداد بانضمام شرایط عمومی و  
شرایط شرکت در مناقصه ، فرم معیارهای ارزیابی فنی و فرم تقاضا (PMR) و استعلام فراخوان مناقصه و  
ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ مهوربه مهر شرکت متقاضی و امضای صاحبان امضاء مجاز و مدارک  
و سوابق کاری موردنیاز بصورت کپی برابر اصل (مصدق شده) بشرح زیر با پست به صندوق پستی ۱۱۱  
کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان قبل از اتمام مهلت مندرج در آگهی روزنامه  
تذکر: ارسال اطلاعات و اسناد خواسته شده بصورت CD قابل قبول نمیباشد  
۱- ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بهمراه مدارک و سوابق کاری موردنیاز بشرح ذیل با پست به  
آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان  
\* نام مدیرعامل شرکت - کداقتصادی - شناسه ملی - تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت - تاریخ و کپی آگهی  
روزنامه رسمی بهمراه آخرین تغییرات - شماره تلفن - شماره نمابر  
\* ارائه کدپستی، شناسه ملی و تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی  
\* توان مالی شرکت

\* سابقه و حسن شهرت شرکت

\* داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

\* رعایت تضمین کیفیت خدمات و محصولات ( گارانتی )

\* گواهینامه نظام کیفیت

\* ظرفیت تولید

مرحله دوم: پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه در این مرحله به شرکتهایی که به لحاظ ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند در خصوص ارسال پاکتهای (الف ب ج) بشرح ذیل اطلاع رسانی مکتوب صورت خواهد گرفت و پیشنهادات میبایست در مهلت مقرر در آگهی ارسال گردد

۱- **پاکت الف** - ودیعه شرکت در مناقصه با اعتبار حداقل ۳ ماهه شامل (( ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی باشد ( قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر) و وجه نقد ))

تبصره: چنانچه پیشنهاددهنده ای تضمین شرکت در مناقصه خود را بصورت چک تضمین شده بانکی یا چک بانکی به نفع کارفرما و یا چک شخصی یا سفته ارائه نماید به پیشنهاد وی ترتیب اثر داده نخواهد شد

شماره حساب جهت واریز وجه نقد: بانک ملی مرکزی آبادان ۲۱۷۴۶۵۲۲۳۳۰۰۱ شبا ۴۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰

۲- **پاکت ب** - پیشنهاد فنی مطابق ارسالی و براساس **فرم معیارهای ارزیابی فنی**

۳- **پاکت ج** - پیشنهاد مالی با اعتبار ۳ ماهه براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی با قید محل تحویل کالا پالایشگاه آبادان، زمان تحویل کالا (از اعلام پسوند زمان کاری / ماه کاری خودداری گردد). ضمناً مودیان مالیاتی در صورت ثبت نام در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده میبایست در پیشنهاد نرخ ارسالی مالیات متعلقه رادرج نمایند.

تذکر - به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا، ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در استعلام واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

**شرایط عمومی پذیرش:**

۱- پیشنهاددهندگان میبایست پاکت پیشنهاد خود را طبق زمان اعلام شده در آگهی روزنامه و اسناد مناقصه به آدرس **آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ارسال و یا بصورت دستی به ساختمان دفتر مرکزی - طبقه دوم - دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحویل نمایند.**

**تذکر: کلیه مناقصه گران میبایست بروی پاکت ارسالی نام شرکت و شماره مناقصه رادرج نمایند**

۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۴۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که میبایست مطابق بند ۱ از مرحله دوم نحوه شرکت در مناقصه ارسال گردد.

تذکر: در صورت واریز وجه نقد، اصل فیش واریزی در پاکت الف قرارداد داده شده و ارسال گردد تبصره: با استناد به ماده ۷ آئین نامه تضمین در معاملات دولتی اگر مناقصه گردارای مطالبات تایید شده از شرکت پالایش نفت آبادان باشد امکان بلوکه نمودن تمام و یا بخشی از آن بمنظور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مقدور نمیشود لذا از ارسال درخواست بدین منظور خودداری گردد

۳- فروشنده ضمن آگاهی کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات سازمانهای دولتی مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ متعهد می گردد که هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره کارکنان و سهامداران مناقصه گر جزء کارکنان رسمی دولت به ویژه شرکت پالایش نفت آبادان نمی باشد. چنانچه خلاف این تعهد در طول معامله به اثبات برسد خریدار حق دارد معامله را یکطرفه و بدون پرداخت هیچگونه

وجهی فسخ نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه تضامین به نفع شرکت متبوعه ضبط خواهد شد .

۴- پیش پرداخت به میزان ۲۵٪ ارزش کالا در مقابل ۲۵٪ ضمانتنامه پیش پرداخت و ۱۰٪ ضمانتنامه حسن انجام کار ، انجام خواهد شد.

۵- شرکت کنندگان در مناقصه مجازند تا دو پیشنهاد تسلیم نمایند .

۶- پیشنهادات مالی می بایست بصورت **ریالی** ارائه گردد .

۷- پاکت پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها تأیید نمی شود به صورت سربسته به همراه ودیعه شرکت در مناقصه ، مسترد می گردد .

۸- کلیه مراحل برگزاری این مناقصه بنا به مفاد قانون برگزاری آئین مناقصات می باشد .

۹- **در صورت ارسال پاکات مالی / فنی / ضمانتنامه ، نامشخص شدن نتیجه مناقصه به هیچ وجه مناقصه گران حق خروج از مناقصه رانداشته و فقط میتواند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتهای مالی ، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی اصلاحی اقدام نمایند.**

۱۰- قرارداد نهایی با برنده مناقصه و بر اساس قانون برگزاری مناقصات ضمن اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ کل معامله منعقد خواهد شد.

۱۱- زمان تحویل کالا ۶ ماه پس از واريز پيش پرداخت

۱۲- هم سنگ سازی قیمتتها : در تمامی معاملات خرید کالا ، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی قیمت های همسنگ شده بین این کالاها می باشد . قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی ( مانند حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و موارد مشابه ) به دست خواهد آمد . بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه می شوند.

مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه می باشد .

**تبصره ۱** - در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قیمت ها الزامی است .

**تبصره ۲** - تراز کردن قیمت ها با منظور کردن تفاوت های کیفی پیشنهادها در مناقصه های دومرحله ای جدای از همسنگ سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرآیند نخواهد بود .

۱۳- ۵ روز قبل از بازگشایی پاکات مالی از پیشنهاد دهندگان با ذکر تاریخ و ساعت و محل جلسه جهت حضور در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد .

۱۴- پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده یا برندگان مناقصه، با استثنای برندگان اول و دوم، سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد

تبصره: در صورت وجود دو برنده با قیمت‌های همسان، ملاک اعلام برنده ماده ۲۹ قانون معاملات دولتی می باشد.

۱۵- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدتی که خریدار جهت امضاء قرارداد معین خواهد کرد اقدام به امضاء قرارداد ننماید و یا از ارسال ضمانت نامه حسن انجام کار در موعد مقرر شده خودداری نماید و وجه تضمین شرکت در مناقصه، بدون هیچگونه تشریفات قضایی بنفع شرکت پالایش نفت آبادان ضبط خواهد شد و در صورتیکه برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت نیز به طریق فوق ضبط خواهد شد.

۱۶- هرگاه در حین مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زبان شرکت پالایش نفت آبادان تبانی کرده اند نرخهای واصله از این پیشنهاد دهندگان مردود تشخیص داده شده و از گردونه رقابت خارج میگردند و ضمن ضبط ضمانت نامه حداقل به مدت دو سال نیز از حضور ایشان در مناقصات شرکت متبوعه جلوگیری خواهد شد.

۱۷- محل تحویل کالا انبار رسید و ارسال کالا به انبارهای مستقر در پالایشگاه آبادان میباشد لذا هزینه های حمل و نقل از مبداء تا مقصد مدنظر قرار گیرد. و هزینه حمل و نقل از هزینه بسته بندی جداگانه محاسبه و در پیشنهاد مالی درج گردد.

**تذکره:** در صورتیکه محل تحویل کالا محل دیگری به غیر از پالایشگاه آبادان ذکر گردد و یا بطور کلی در پیشنهاد مالی به آن اشاره نگردد بدلیل عدم امکان همسان سازی با سایر نرخهای پیشنهادی مناقصه گران، پیشنهاد مذکور از گردونه رقابت خارج میگردد.

### **ارسال و تسلیم پیشنهادات:**

آخرین مهلت دانلود اسناد مناقصه از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از آگهی نوبت دوم و آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه می باشد.

### **تاریخ بازگشایی پاکات فنی:**

تاریخ بازگشایی پاکات فنی شرکت‌هایی که تایید ارزیابی کیفی گردند راس ساعت ۱۷:۱۵ مورخه ۱۳۹۶/۱/۸ می باشد.

### **تاریخ بازگشایی پاکات مالی:**

در جلسه بازگشایی پاکات فنی مشخص میگردد و بصورت مکتوب به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد.

**توضیح:** در صورتی که در هر کدام از مراحل ارزیابی کیفی و فنی، مناقصه گری تایید نگردد سایر پاکات بصورت سربسته عودت می گردد.

**تبصره:** اگر مناقصه گری جهت یک یا چند قلم از اقلام تقاضا پیشنهاد ارائه ننماید پیشنهاد ایشان ناقص تلقی شده و از گردونه رقابت خارج می گردد.

## فهرست مستندات مورد لزوم در ارزیابی کیفی

ردیف	مستندات	تأیید کپی
۱	اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس و تغییرات ، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل	کپی برابر اصل شود
۲	برگ قطعی مالیات و یا فیش پرداختی مربوط به ۵ سال گذشته به همراه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده	کپی برابر اصل شود
۳	ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن شهرت از کارفرمایان بویژه شرکتهای تابع وزارت نفت (مرتبط باموضوع مناقصه)	کپی برابر اصل شود
۴	ارائه پنج نمونه از قراردادهائیکه (مرتبط باموضوع مناقصه) با شرکتهای نفتی یا دولتی انعقاد نموده اید (صفحه اول و آخر برابر اصل شود )	کپی برابر اصل شود
۵	ارائه گواهینامه ها HSE و ISO و ظرفیت تولید .....	کپی برابر اصل شود

\* لازم به ذکر است کلیه مستندات می باسیت در زونکن با اسم شرکت به این امور ارسال گردد و نیز شرکتهای می توانند علاوه بر مستندات فوق بقیه قراردادها و رزومه خود را نیز در این زونکن ارائه نمایند.



بسمه تعالی

## قرارداد خرید

شماره قرارداد : .....

شماره سفارش : 40-90-9542400825/P08

این قرارداد در تاریخ ..... بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۷۶۵۴-۹۸۱۶-۴۱۱۱ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس : آبادان - روبروی اروند رود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به مدیر عاملی آقای حبیب اله ابوالحسینی که در این قرارداد " خریدار " نامیده می شود و شرکت ..... با شماره ثبت ..... دارای شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... به مدیر عاملی آقای ..... و بنشانی : ..... کد پستی : ..... که در این قرارداد " فروشنده " نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد .

### ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل .....

تبصره : مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی شماره ..... مورخ ..... جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن میبایستی از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد . در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید .

### ماده ۲ : مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ..... ریال ( ..... ریال )  
با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شامل قیمت کالا بعلاوه هزینه بسته بندی ، بارگیری و سایر عوارض قانونی است .

کرایه حمل به مقصد خریدار ( انبارهای پالایشگاه آبادان ) به عهده فروشنده می باشد .

تلفن : آبادان ۰۶۳۱-۲۲۲۸۰۸۰ دورنگار : تهران ۰۲۱-۶۱۶۲۲۴۲۳

آدرس : آبادان - روبروی اروند رود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴

### ماده ۳: تعدیل قیمت

مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

### ماده ۴: نحوه پرداخت

۴-۱- معادل ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی شماره ..... مورخ ..... پس از عقد قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۴-۲- معادل ۷۵٪ باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل تمام کالا در محل انبارهای پالایشگاه آبادان و تأیید کمی و کیفی کالا توسط نماینده خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

### ماده ۵: تغییرات

مقدار کالای تحت قرارداد ممکن است با توافق طرفین تا حدود ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش یابد. بدیهی است که به نسبت مقدار افزایش و یا کاهش کالا، مبلغ قرارداد و ضمانتنامه‌های حسن انجام کار و پیش‌پرداخت نیز به همان میزان تعدیل خواهد شد. ضمناً افزایش مقدار کالا بر مبنای قیمت قرارداد حداکثر ظرف مدت قرارداد مجاز می‌باشد.

### ماده ۶: ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار

بعنوان تضمین حسن انجام کار موضوع این قرارداد، فروشنده ضمانتنامه بانکی بشماره ..... صادره از بانک ..... شعبه ..... به مبلغ ..... ریال ( ..... ریال ۱۰٪ مبلغ کل معامله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ) تا تاریخ ..... بوده که الزاماً برای هر مدت قابل تمدید می‌باشد به خریدار تسلیم نموده و چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد ( به تشخیص خریدار ) را تحت هر عنوان انجام ندهد خریدار حق خواهد داشت تمام و یا قسمتی از سپرده مذکور را بنفع خود ضبط و برداشت نماید. در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید خریدار مجاز و محق خواهد بود که از محل سایر مطالبات فروشنده نزد خود و یا از محل سایر داراییهای فروشنده جبران خسارت نماید. تشخیص خریدار در رابطه با تخلف فروشنده و همچنین جبران خسارت وارده قطعی و غیر قابل اعتراض و مورد قبول فروشنده می‌باشد. این سپرده پس از تحویل قطعی تمام کالای تحت قرارداد و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت به فروشنده مسترد می‌گردد. مادام که کالای موضوع قرارداد به خریدار تحویل نگردیده و از نظر کمیت و کیفیت تأیید نشده، خریدار حق دارد اسناد فوق را به رسم وثیقه تا پایان تعهدات فروشنده بموجب این قرارداد نزد خود نگهداری نماید.

## ماده ۷: مدت قرارداد

مدت قرارداد ۶ ماه پس از واریز وجه پیش پرداخت بحساب بانکی فروشنده توسط خریدار می باشد .

## ماده ۸: تاریخ اعتبار قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین نافذ و معتبر و لازم الاجرا است .

## ماده ۹: بیمه ، مالیات و سایر کسورات

خریدار عوارض و مالیات ارزش افزوده به میزان ۹٪ ارزش معامله را در قالب مبلغ قرارداد ( ماده ۲ ) به حساب فروشنده واریز می نماید و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به بیمه ، مالیات ، عوارض دولتی و سایر کسورات قانونی و قراردادی متعلق به این قرارداد از جمله ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و نیز جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع آن به عهده فروشنده می باشد و خریدار در این خصوص ضمن اینکه وجهی از فروشنده کسر نخواهد کرد ، هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد .

## ماده ۱۰: بسته بندی

فروشنده کلیه کالای مورد قرارداد را با رعایت مشخصات فنی کالا با استانداردهای مربوطه بسته بندی و با توجه به پیشنهاد خریدار در استعلام بطوریکه قابل شناسائی باشد علامت گذاری نماید .

## ماده ۱۱: تعهدات فروشنده

۱۱-۱- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار در محل انبارهای پالایشگاه آبادان تحویل نماید .

۱۱-۲- فروشنده متعهد می گردد تمامی استانداردها ، مواد اولیه مورد نیاز و موارد کیفیت را مطابق با مشخصات فنی تأیید شده کالا رعایت نماید و در صورت برخورد با هر مانع و یا اشکال خاص و یا نیاز به هرگونه تغییر و عدول از موارد فوق مراتب را قبل از هرگونه اقدام بصورت کتبی ، مستند و مستدل به دلایل توجیهی به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تصویب مجدد آنرا بنماید .

۱۱-۳- فروشنده متعهد می گردد زمان تحویل کالا را بطور مستمر کنترل نموده و هرگونه تاخیر و یا بیش بینی تاخیر و علل آنرا به اطلاع خریدار رسانده و در جهت رفع تاخیر کوشش لازم را به عمل آورد .

۱۱-۴- فروشنده متعهد می گردد ترتیبات لازم را جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی که توسط بازرسی فنی خریدار مشخص میشود را فراهم آورد .

۱۱-۵- در صورتیکه به هنگام آزمایش کنترل کیفی و یا تحویل کالا ، نقص و یا عیوبی در کیفیت مواد و یا مشخصات فنی کالا وجود داشته باشد ( به تشخیص خریدار ) خریدار مجاز خواهد بود که از قبول کالا



امتناع ورزیده و اصلاح و یا تعویض آنها را از فروشنده درخواست نماید . در این خصوص کلیه هزینه های مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶- فروشنده متعهد به قبول کلیه هزینه های جانبی از قبیل بسته بندی ، حمل و نقل و بیمه کالا تا مقصد ( انبارهای پالایشگاه آبادان ) بوده و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

۱۱-۷- تعهدات فروشنده زمانی بطور کامل انجام شده تلقی می گردد که گواهی تحویل کالا را با کمیت و کیفیت مورد نظر از طرف خریدار دریافت نموده باشد .

۱۱-۸- چنانچه فروشنده بمنظور انجام عملیات ، کانکس ، ابزار و ... را وارد پالایشگاه نماید و یا از طرف کارفرما به او تحویل شود هزینه های بیمه بعهده فروشنده می باشد.

### ماده ۱۲ : جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده با توجه به مفاد قرارداد در تحویل موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .

۱۲-۱- یک در هزار قیمت هر قلم کالای تحویل نشده در هر روز برای ۲۰ روز تاخیر اولیه .

۱۲-۲- دو در هزار قیمت هر قلم کالای تحویل نشده در هر روز برای ۲۰ روز دوم تاخیر .

۱۲-۳- چنانچه تاخیرات حادث بیش از چهل روز بطول انجامد ، خریدار حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ، علاوه بر ضبط ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده ، سایر خسارات را از مطالبات فروشنده کسر نماید و فروشنده از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .

### ماده ۱۳ : فسخ قرارداد

خریدار می تواند در صورت وقوع هر یک از عوامل ذیل قرارداد را فسخ و ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را بنفع خود ضبط و سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید .

۱۳-۱- ورشکستگی ، مصادره اموال ، انحلال فروشنده.

۱۳-۲- نقض قرارداد توسط فروشنده.

۱۳-۳- قصور فروشنده در انجام تعهدات خود ( طبق تشخیص خریدار )

۱۳-۴- تاخیر فروشنده در تحویل کالا .

۱۳-۵- واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطلاع و تأیید کتبی خریدار

## ماده ۱۴: قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلافات

۱۴-۱- قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت زمان قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه قرارداد آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوی توسط نمایندگان خریدار و فروشنده و یا جلسات عالی در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود موضوع توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد گردید .

۱۴-۲- فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهدده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت خریدار طبق مفاد و شرایط قرارداد با فروشنده رفتار خواهد کرد ، بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختلافات تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارداد و پیوستهای آن (به تشخیص خود) نسبت به فروشنده انجام خواهد داد .

## ماده ۱۵: حوادث قهری و غیر مترقبه ( فورس ماژور )

فورس ماژور به وقایعی از قبیل جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب و اعتصاب عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و جلوگیری از آن وقایع از حیثه و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن خواهد بود ، اطلاق می شود .

بدیهی است در حالت فورس ماژور عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، هیچگونه حقی را برای هر یک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارت یا تعدیل قیمت قرارداد ایجاد نخواهد کرد . چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۴۵ روز بطول انجامد ، در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با تسلیم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهند و نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند .

## ماده ۱۶: اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

فروشنده با امضاء قرارداد تأیید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ، چگونگی تأمین مواد مورد نیاز و کارکنان فنی و متخصص مورد نیاز برای انجام کار اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر شود .

## ماده ۱۷: نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده، یک تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهایی معتبر میباشد.  
طرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند.

### خریدار

نام و نام خانوادگی: اسفندیار دایم الزکر

سمت: مدیر عامل

تاریخ:

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی: حبیب‌الله سمس

سمت: مدیر امور مالی

تاریخ:

امضاء و مهر

### فروشنده

نام و نام خانوادگی:

سمت: مدیر عامل

تاریخ:

امضاء و مهر

## شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

ماده ۱) هیئت حل اختلاف

در هر یک از شرکت های اصلی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ( یک هیئت حل اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد .  
با توجه به حجم اختلاف های مطروحه ، تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیئت مدیره مربوط و تأیید هیئت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود .

تبصره - در صورت تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی ، نحوه ارجاع درخواست های شرکت های طرف قرارداد به این هیئت ها به ترتیبی خواهد بود که هیئت عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد .

ماده ۲) اعضای هیئت های حل اختلاف ، به اعتبار توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد .

الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی و قراردادهای

ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها

ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیر عامل شرکت به هیئت عالی اختلاف معرفی و در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیئت ، احکام ایشان پس از انتصاب هیئت مدیره شرکت ، از سوی مدیر عامل برای مدت دو سال صادر می شود .

تبصره - برای هر یک از اعضای هیئت افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی ، تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۴-۵ ماده ۵ به اعضای اصلی ، به جای ایشان در هیئت ها به اختلاف ها رسیدگی خواهند کرد .

ماده ۳) وظایف و مسئولیت های هیئت حل اختلاف

مسئولیت هیئت حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف طرف های قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکت های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلاف با طرف قرارداد خواهد بود. تصمیمات هیئت حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ذیربط لازم الاجرا خواهد شد .

تبصره ) در صورتی که هیئت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع نمایند ، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیئت عالی حل اختلاف شکایت نماید .

ماده ۴ ) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیئت های حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیئت مدیره شرکت کارفرما ، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیئت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آن ها باشد ، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا ، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید . در هر صورت تصمیم های هیئت ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات هیئت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا می باشد .

ماده ۵) فرآیند رسیدگی به اختلاف ها

۱-۵- هر گاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن ، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد ، می تواند حل مشکل خود را از هیئت حل اختلاف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتباً از هیئت حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند .

۲-۵- تصمیم گیری در هیئت های حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود .

الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العمل ها باشد ، هیئت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه / دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله، توسط هیئت به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند .

"خوانده شد و مورد قبول است"

ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، براساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه، هیئت موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آن ها تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

۳-۵- شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (درموارد شمول جزء «ب» بند ۲-۵ همین ماده) اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیئت حل اختلاف را چه که یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت.

۴-۵- هیئت حل اختلاف موظف است به درخواست های واصله بی طرفانه رسیدگی کند. لذا اعضای هیئت در موارد شمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی البدل متناظر بدهند اظهار نظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیئت توسط هر یک از اعضای هیئت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد.

۵-۵ برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نیازی نیست.

۶-۵ دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است، ولی تصمیم نهایی هیئت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد.

۷-۵- هیئت ها می توانند بنا بر تشخیص خود و حسب نیاز، از افراد و یا گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف ها در جلسات خود، نظرات این افراد را استماع کنند.

ماده ۶) هیئت حل اختلاف می تواند عنداللزوم و بنا بر ضرورت، به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه به صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ نماید. اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیئت حل اختلاف و با دستور مدیر عامل و در صورت لزوم با تأیید هیئت مدیره شرکت اصلی مقدر می باشد.

ماده ۷) هیئت عالی حل اختلاف

هیئت عالی حل اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می باشد:

الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیئت

ب) نماینده معاون امور مهندسی وزیر

ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند.

ماده ۸) هیئت عالی وظایف و مسئولیت های زیر را به عهده خواهد داشت:

۱-۸- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت های حل اختلاف شرکت های اصلی

۲-۸- تأیید تشکیل بیش از یک هیئت حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی

۳-۸- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیئت های حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف تبصره) در صورت رد و سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیئت ها، آن عضو بلافاصله برکنار شده و باید فرد جدیدی به جای وی معرفی شود.

۴-۸- تهیه و ابلاغ روش های لازم برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها و شکایات و نظارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیئت ها

۵-۸- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هیئت های حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت

۶-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیئت های اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلاف ها و درخواست ها

۷-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیئت مدیره یک شرکت اصلی تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت را تأیید نمی کند.

"خوانده شد و مورد قبول است"

تبصره) در صورتی که پس از رسیدگی، هیئت عالی حل اختلاف، تصمیم هیئت مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید.

ماده ۹) کلیه هیئت‌ها و شرکت‌های تابعه در صورت درخواست هیئت عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود به آن هیئت می‌باشند.

ماده ۱۰) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیئت حل اختلاف توسط رئیس هیئت انجام می‌پذیرد و از طریق دبیر خانه هیئت به طرفین ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱) جلسات هیئت‌های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی، عضو علی‌البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۲) متن ذیل با عنوان «حل اختلاف» جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها / پیمان‌های شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می‌شود و از این پس این شیوه‌نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقد شده بین طرفین منضم شود.

«هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان / قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی، که به قرارداد منضم می‌شود، قابل حل خواهد بود»

تبصره: تمامی شرکت‌ها موظفند به صورت مناسب این شیوه‌نامه را به طرف‌های قراردادی خود که دستورالعمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته‌اند، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی قرار گیرد.

ماده ۱۳) در صورت هرگونه ابهام یا سکوت این شیوه‌نامه در خصوص مقررات شکلی، مراتب از هیئت عالی استفسار و نظر تفسیری هیئت عالی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند.

این شیوه‌نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل شماره ۲۸/۱/۵۴۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ می‌شود.

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST

MT	26	MG CODE	
DESIGNATION		ADMIN	90
STORE NO.	40	REQUEST NO.	9542400825
شماره انبار		شماره درخواست پروژه / خرید مستقیم	

CREATE / AMEND / DELETE

Brine Blowdown Pumps In Desalination Unit

عطف به نامه شماره ۹۴-۱۴۰۷۲۸ مهندسی بالایش

قفاصای خرید پروژه / خرید مستقیم  
ایجاد / اصلاح / ابطال

ACC. NO	096047676424001	تاریخ نیاز به کالا	فوریه	تاریخ درخواست	1394/1/10
ITEM NO	1	شماره حساب		تاریخ درج شده	1395/1/9
MESC. NO.	32.00.00.000.1	جمع اقلام	2	جمع ارزها	۳۹۵۷۲/۳
DESCRIPTION	HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMPS Completely As Per API 610 With Electromotor Driver For Handling Brine Blowdown Water In Desalination Unit With Following Specification And Attached Data Sheets.	جمع مدارها	4	شماره طرح	PLAN NO. ✓
REQ. QTY	3	تعداد اقلام	2	شماره درخواست	39572/3


ITEM NO	MESC. NO.	DESCRIPTION	REQ. QTY	value (set)	STOER NO.	REQUEST NO.	CROSS REF.
1	32.00.00.000.1	HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMPS Completely As Per API 610 With Electromotor Driver For Handling Brine Blowdown Water In Desalination Unit With Following Specification And Attached Data Sheets.	3		39572/3	39572/3	

تعداد کانتینر  
تعداد کانتینر  
تعداد کانتینر

نام: MZAERI	نام: F JANAKI	نام: HIGHAYEM	نام: SH.SHAHIMI
امضاء: [Signature]	امضاء: [Signature]	امضاء: [Signature]	امضاء: [Signature]
تصویب استثنائی	تصویب کننده	تایید کننده	تایید کننده
امور عالی / بودجه / دیپلماتی	تصویب برای خرید	تصویب برای خرید	تصویب برای خرید
ارجاع به اداره خرید	ارجاع به اداره خرید	ارجاع به اداره خرید	ارجاع به اداره خرید
نام: [Blank]	نام: [Blank]	نام: [Blank]	نام: [Blank]
امضاء: [Blank]	امضاء: [Blank]	امضاء: [Blank]	امضاء: [Blank]
مورد استفاده امور بازرگانی	مورد استفاده امور بازرگانی	مورد استفاده امور بازرگانی	مورد استفاده امور بازرگانی

شماره تقاضا:

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم  
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS  
REQUEST CONTINUATION SHEET



REQUEST NO.

ITEM NO. شماره طبقه بندی کالای	DESCRIPTION شرح کالای	مقدار Required qty.	ارزش تخمینی نام value (est)	SOS SOS	CROSS REF. شماره تقاضای STOER NO.	ADMIN شماره درخواست REQUEST NO.	اطلاعات منبع تامین شماره درخواست REQUEST NO.	ITEM
1	<p><b>OPERATING CONDITIONS:</b></p> <p>SUCTION PRESSURE (PSIG) : -10 DISCHARGE PRESSURE (PSIG) : 23 FLOW RATE (GPM) : 1900 DIFF. HEAD(FT):76</p> <p><b>Testing Process:</b> Implementing All Required Test According To API-610, Latest Edition. All Tests Must Be Witnessed By Owner's Representatives In Manufacturer's Workshop. Preparing Test Reports &amp; Performance Curves. Submitting Testing Documents For Owner's Approval.</p> <p><b>Pre-Commissioning &amp; Commissioning Process:</b> Pumps Will Be Installed At Site By The Owner According To Manufacturers Recommended Procedures</p> <p><b>Language &amp; Measurement System:</b> All Document Related To This Supply Of Will Be Written In English Language. All Data Listed Shall Be Either In Metric Or British Standard Units According To Owners Request.</p> <p><b>Required Documents:</b> "THIS ITEM IS MANDATORY" To Be Required 5 Sets Of The Pumps, ElectromotorS &amp; Other Accessories Documents. Pump &amp; Electromotor Datasheet</p>							

شماره درخواست  
۳۹۵ / ۲ / ۳۰

تدارک کالای  
شرکت ملی نفت ایران  
۱۳۹۵ / ۲ / ۳۰



شماره تقاضا: **بزرگ الحاقی تقاضای خرید کلاسیک پروژه / خرید مستقیم**  
**PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS**  
**REQUEST CONTINUATION SHEET**

REQUEST NO.

ITEM NO ردیف	MESC. NO. شماره طبقه بندی کالا	UNIT واحد	DESCRIPTION شرح کالا	مقدار Required Qty.	ارزش تقریبی کلم Value (est)	SOW روش اجرا	SOS شرایط	CROSS REF.		ITEM
								STOER NO. شماره انبار	REQUEST NO. شماره درخواست	
2	32.00.00.000.2	SET	<p>Pump &amp; Electromotor Performance Curves. Complete Installation, Operation &amp; Maintenance Manual. Sectional Drawings Of Pump &amp; Electromotor. Complete Part Lists Of Pump, Electromotor &amp; Accessories Including Part Numbers &amp; Materials Of Each Part. Drawings &amp; Instruction Manuals Of All Accessories Such As Coupling, Mechanical Seal, Base plate. General Arrangement Drawing Of Pump &amp; Electromotor Set. Dimensional &amp; Construction Drawing Of Base Plate. Dimension Of Base Plate And Dimensional Location Of Holes Must Be Accurate.</p> <p><b>Important Note:</b> All Mentioned Documents Must Be Delivered In Both Hard Copy &amp; eDocument (PDF, DWG).</p> <p><b>Spare Part:</b> Spare Parts For Start-Up &amp; Normal Maintenance For Pumps , Mechanical Seals, Electromotors &amp; Other Accessories As Per API 610 (Reconditioning)</p> <p>Material Selection, Manufacturing &amp; Tests Of The Required Pumps Must Be According To API-610 Latest Edition. Electromotor Driver Of The Required Pumps Provided, Installed &amp; Coupled To The Pumps By Vendor. Pump's Mechanical Seal Of The Required Pumps Must Be Supplied &amp; Installed To The Pumps By Vendor. Specifications &amp; Manufacturing Processes Of The Pumps Must Be Considered As Following Paragraphs &amp; Attached Datasheets. Submitting Prepared Technical Documents To The Owner For Owner's Comment &amp; Approval. Finalizing Technical Documents According To The Owner's Comments &amp; Re-submitting For The Final Approval By The Owner.</p>	1				395 / 2 / 3	395 / 2 / 3	

395 / 2 / 3

شاگردان موبیلین

تقدیر کننده کالا  
شرکت ملی نفت ایران  
فیلد در دسترس  
تاریخ:



# Centrifugal Pump Process Data Sheet US Customary Unit

ABADAN Oil Refining Co.

JOB NO. 94-140738 ITEM NO (S) \_\_\_\_\_  
 REQ /SPEC NO. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 PURCH ORDER NO. \_\_\_\_\_ DATE 1394/11/10  
 ENQUIRY NO. \_\_\_\_\_ BY Sh.Shahimi

1 APPLICABLE TO:  PROPOSAL  PURCHASE  AS BUILT  
 2 FOR N.I.O.R.D.C UNIT Desalination  
 3 SITE ABADAN OIL REFINING CO. SERVICE Brine Blowdown pumps  
 4 NO. REQUIRED: 3 MANUFACTURE MODEL SERIAL NO.:

5 NOTES: INFORMATION BELOW TO BE COMPLETED:  BY PURCHASER  BY MANUFACTURER  BY MANUFACTURER OR PURCHASER

**GENERAL**

7 PUMPS TO OPERATE IN (PARALLEL)	NO. MOTOR DRIVEN	<u>3</u>	NO. TURBINE DRIVEN	<u>-</u>
8 (SERIES) WITH	PUMP ITEM NO.		TURBINE ITEM NO.	
9 GEAR ITEM NO.	MOTOR ITEM NO.		TURBINE PROVIDED BY	
10 GEAR PROVIDED BY	MOTOR PROVIDED BY	<u>MANUFACTURER</u>	TURBINE MOUNTED BY	
11 GEAR MOUNTED BY	MOTOR MOUNTED BY	<u>MANUFACTURER</u>	TURBINE DATA SHEET NO'S	
12 GEAR DATA SHEET NO'S	DRIVER DATA SHEET NO'S			

**OPERATING CONDITIONS**

14 FLOW NORMAL (GPM) RATED 1900 (GPM)  
 15 OTHER \_\_\_\_\_  
 16 SUCTION PRESSURE MAX/RATED \_\_\_\_\_ / -10 (PSIG)  
 17 DISCHARGE PRESSURE MAX/RATEC 23 / \_\_\_\_\_ (PSIG)  
 18 DIFFERENTIAL PRESSURE 33 (PSI)  
 19 DIFF. HEAD 76 (FT) NPSHA 11.5 (FT)  
 20 HYDRAULIC POWER 37 (hp)  
 21 PROCESS VARIATIONS \_\_\_\_\_  
 22 STARTING CONDITIONS \_\_\_\_\_  
 23 SERVICE:  CONT  INTERMITTENT (STARTS/DAY) \_\_\_\_\_  
 24  PARRALLEL OPERATION REQD

**LIQUID**

LIQUID TYPE OR NAME Sea Water  
 HAZARDOUS  FLAMMABLE  
 PUMPING TEMP (°F) NORMAL 110 MAX 130 MIN 95  
 VAPOR PRESS (PSIA) 2.2 @ 130 °F  
 SPECIFIC GRAVITY 1.005 @ 60 °F  
 VISCOSITY cP 1 (cP) @ 95 °F  
 MAX. VISCOSITY @ MIN. TEMP. \_\_\_\_\_ (cP)  
 SPECIFIC HEAT \_\_\_\_\_ Cp (BTU/LB °F)  
 CHLORIDE CONCENTRATION \_\_\_\_\_ (PPM)  
 H<sub>2</sub>S CONCENTRATION \_\_\_\_\_ (PPM) WET  
 CORROSIVE / EROSION AGENT \_\_\_\_\_  
6< PH <7.5 Brine Water , Max TDS Up to 40000 ppm

**DRIVER TYPE**

25  INDUCTION MOTOR  STEAM TURBINE  GEAR  
 26  OTHRE

**MATERIALS**

27  API 610 ANNEX H CLASS CODE NOTE 1  
 MIN DESIGN METAL TEMP \_\_\_\_\_ (°F)  
 REDUCED-HARDNESS MATERIALS REQ'D  
 BARREL/CASE \_\_\_\_\_ IMPELLER \_\_\_\_\_  
 CASE/IMPELLER WEAR RINGS \_\_\_\_\_  
 SHAFT/SLEEVE \_\_\_\_\_  
 DIFFUSERS \_\_\_\_\_

**SITE AND UTILITY DATA**

28 LOCATION:  
 29  INDOOR  HEATED  OUTDOOR  UNHEATED  
 PARTIAL SIDES  GRADE  MEZZANINE  UNDER ROOF  
 \_\_\_\_\_  
 33  ELECTRICAL AREA CLASSIFICATION CL \_\_\_\_\_ GR \_\_\_\_\_ DIV \_\_\_\_\_  
 WINTERDIZATION REQ'D  TROPICALIZATION REQ'D

**PERFORMANCE**

30 PROPOSAL CURVE NO \_\_\_\_\_ RPM \_\_\_\_\_  
 IMPELLER DIA. RATED \_\_\_\_\_ MAX \_\_\_\_\_ MIN \_\_\_\_\_ (IN)  
 IMPELLER TYPE \_\_\_\_\_  
 RATED POWER \_\_\_\_\_ BHP EFFICIENCY \_\_\_\_\_ (%)  
 MINIMUM CONTINUOUS FLOW:  
 THERMAL \_\_\_\_\_ (GPM) STABLE \_\_\_\_\_ (GPM)  
 PREFERRED OPER REGION \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_ (GPM)  
 ALLOWABLE OPER REGION \_\_\_\_\_ TO \_\_\_\_\_ (GPM)  
 MAX. HEAD @ RATED IMPELLER \_\_\_\_\_ (FT)  
 MAX. POWER @ RATED IMPELLER \_\_\_\_\_ (BHP)  
 NPSHR AT RATED FLOW \_\_\_\_\_ (FT)  
 MAX. SUCTION SPECIFIC SPEED: \_\_\_\_\_  
 MAX SOUND PRESS LEVEL REQ'D \_\_\_\_\_ (dBA)  
 EST. MAX. SOUND PRESS. LEVEL \_\_\_\_\_ (dBA)  
 EST. MAX. SOUND POWER LEVEL \_\_\_\_\_ (dBA)

**SITE DATA**

34  ALTITUDE 39.82 (FT) BAROMETER 15 (PSIA)  
 35  RANGE OF AMBIENT TEMPS MIN/MAX 21 / 126 (°F)  
 36  RELATIVE HUMIDITY: MIN/MAX 30 / 100 (%)  
 37 UNUSUAL CONDITIONS:  DUST  FUMES  
 38  OTHRE \_\_\_\_\_  
 39  UTILITY CONDITIONS

ELECTRICITY	VOLTAGE	PHASE	HERTZ
40 DRIVERS	<u>440</u>	<u>3</u>	<u>50</u>
41 HEATING			

42 SYSTEM VOLTAGE DIP  80%  OTHER \_\_\_\_\_

STEAM	MAX. PRESS.	MAX. TEMP.	MIN. PRESS.	MIN. TEMP.
43 DRIVERS	(PSIG)	(°F)	(PSIG)	(°F)
44 HEATING	(PSIG)	(°F)	(PSIG)	(°F)

45 COOLING WATER: SOURCE Clarified Water (Battery Limit)  
 46 SUPPLY TEMP \_\_\_\_\_ (°F) MAX RETURN TEMP. \_\_\_\_\_ (°F)  
 47 NORM PRESS \_\_\_\_\_ (PSIG) DESIGN PRESS. \_\_\_\_\_ (PSIG)  
 48 MIN RET PRESS \_\_\_\_\_ (PSIG) MAX ALLOW DP \_\_\_\_\_ (PSI)  
 49 CHLORIDE CONCENTRATION: \_\_\_\_\_ (PPM)

REMARKS:  
 50 \_\_\_\_\_  
 51 \_\_\_\_\_  
 52 \_\_\_\_\_  
 53 \_\_\_\_\_  
 54 \_\_\_\_\_  
 55 \_\_\_\_\_  
 56 \_\_\_\_\_  
 57 \_\_\_\_\_  
 58 \_\_\_\_\_  
 59 \_\_\_\_\_  
 60 \_\_\_\_\_  
 61 \_\_\_\_\_

**NOTE 1:** vendor is requested to review the media composition and consider the best selection of material of construction for pump components & parts. The specified material is a suggestion and it is vendors responsibilities to confirm/ recommend the material of pump parts. Also OWNER (AORCO) will be check the selected material too and the selected material must be approved by OWNER.



**Centrifugal Pump Process  
Data Sheet  
US Customary Unit**

ABADAN Oil Refining Co.

JOB NO. 94-140738 ITEM NO (S) \_\_\_\_\_  
 REQ /SPEC NO. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 PURCH ORDER NO. \_\_\_\_\_ DATE 1394/11/10  
 ENQUIRY NO. \_\_\_\_\_ BY Sh.Shahml

**CONSTRUCTION**

2 ROTATION: (VIEWED FROM COUPLING END)  CW  CCW

3  PUMP TYPE: \_\_\_\_\_

4 CASING MOUNTING: \_\_\_\_\_

5  CENTERLINE  IN-LINE  SEPARATE MOUNTING PLATE

6  NEAR CENTERLINE  FOOT  SUMP COVER PLATE

7  SEPARATE SOLE PLATE  OTHER \_\_\_\_\_

8 CASING TYPE:

9  SINGLE VOLUTE  MULTIPLE VOLUTE  DIFFUSER

10  BETWEEN BEARING  BARREL  OVER HUNG

11 CASING SPILT:  AXIAL  RADIAL

12 CASE PRESSURE RATING:

13  OH6 PUMP SUCTION REGION DESIGNED FOR MAWP

14  MAX ALLOWABLE WORKING PRESSURE \_\_\_\_\_ (PSIG) @ \_\_\_\_\_ (°F)

15  HYDROTEST PRESSURE \_\_\_\_\_ (PSIG)

16  SUCTION PRESS REGIONS MUST BE DESIGNED FOR MAWP

17  NOZZLE CONNECTION:

SIZE (IN)	FLANGE RATING (LBS)	FACING	POSITION

18 SUCTION \_\_\_\_\_

19 DISCHARGE \_\_\_\_\_

22 BALANCE DRUM \_\_\_\_\_

23  PRESSURE CASING AUX. CONNECTIONS:

	NO.	SIZE (NPS)	TYPE
24 DRAIN			
25 VENT			
26 PRESS GAUGE			
27 TEMP GAUGE			
28 WARM-UP			
29 BALANCE/LEAK OFF			

31  MACHINED AND STUDED CONNECTIONS

32  CYLINDRICAL THREADS REQUIRED

33 ROTOR:

34  COMPONENT BALANCE TO ISO 1940G1 0

35  SHRINK FIT-LIMITED MOVEMENT IMPELLERS

36 COUPLINGS:

37  MANUFACTURER \_\_\_\_\_  MODEL \_\_\_\_\_

38  RATING (HP/100 r/min) \_\_\_\_\_

39  SPACER LENGTH \_\_\_\_\_ (IN)  SERVICE FACT \_\_\_\_\_

40  RIGID  LUBE \_\_\_\_\_

41 DRIVER HALF-COUPLING MOUNTED BY:

42  PUMP MFR  DRIVER MFR  PURCHASER

43  COUPLING BALANCED TO ISO 1940-1 G8 3

44  COUPLING WITH PROPRIETARY CLAMPING DEVICE

45  COUPLING WITH HYDRAULIC FIT  COUPLING PER ISO 10441

46  COUPLING PER ISO 14691  NON-SPARK COUPLING GUARD

47  COUPLING PER API 671  ASME B15 1

48  COUPLING GUARD STANDARD PER \_\_\_\_\_

49 BASEPLATES:

50  API BASEPLATE NUMBER \_\_\_\_\_ (ANNEX D)

51  NON-GROUT CONSTRUCTION

52  OTHER \_\_\_\_\_

53 MECHANICAL SEAL:

54  SEE ATTACHED ISO 21049/API 682 DATA SHEET

55 REMARKS: \_\_\_\_\_

56 \_\_\_\_\_

57 \_\_\_\_\_

58 \_\_\_\_\_

59 \_\_\_\_\_

60 \_\_\_\_\_

61 \_\_\_\_\_

**SURFACE PREPARATION AND PAINT**

● MANUFACTURER'S STANDARD  OTHER (SEE BELOW)

○ SPECIFICATION NO \_\_\_\_\_

PUMP:

○ PUMP SURFACE PREPARATION \_\_\_\_\_

○ PRIMER \_\_\_\_\_

○ FINISH COAT \_\_\_\_\_

BASEPLATE:

○ BASEPLATE SURFACE PREPARATION \_\_\_\_\_

○ PRIMER \_\_\_\_\_

○ FINISH COAT \_\_\_\_\_

○ DETAILS OF LIFTING DEVICES \_\_\_\_\_

SHIPMENT:

○ DOMESTIC  EXPORT ● EXPROT BOXING REQUIRED

● OUTDOOR STORAGE MORE THAN 6 MONTHS

SPARE ROTOR ASSEMBLY PACKAGED FOR:

○ HORIZONTAL STORAGE  VERTICAL STORAGE

○ SHIPPING CONTAINER  N<sub>2</sub> PURGE

○ TYPE OF SHIPPING PREPARATION \_\_\_\_\_

**HEATING AND COOLING**

○ HEATING JACKET REQ'D  COOLING REQ'D

○ COOLING WATER PIPING PLAN \_\_\_\_\_

COOLING WATER PIPING:

○ PIPE  TUBING  FITTINGS \_\_\_\_\_

COOLING WATER PIPING MATERIALS:

S STEEL  C STEEL  GALVANIZED

COOLING WATER REQUIREMENTS:

○ BEARING HOUSING \_\_\_\_\_ (GPM) @ \_\_\_\_\_ (PSI)

○ HEAT EXCHANGER \_\_\_\_\_ (GPM) @ \_\_\_\_\_ (PSI)

○ TOTAL COOLING WATER \_\_\_\_\_ (GPM)

HEAT MEDIUM:  STEAM  OTHER \_\_\_\_\_

HEATING PIPING:  TUBING  PIPE \_\_\_\_\_

**BEARINGS AND LUBRICATION**

BEARING (TYPE/NUMBER):

○ RADIAL \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

○ THRUST \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

LUBRICATION:

○ GREASE  OIL  FLOOD  RING OIL  FLINGER

○ PURGE OIL MIST  PURE OIL MIST  HYDRODYNAMIC

○ CONSTANT LEVEL OILER PREFERENCE: \_\_\_\_\_

○ OIL VISC. ISO GRADE \_\_\_\_\_

○ OIL PRESSURE TO BE GREATER THEN COOLNET PRESSURE

○ REVIEW AND APPROVE THRUST BEARING SIZE

○ OIL HEATER REQUIRED:  STEAM  ELECTRIC

**INSTRUMENTATION**

○ SEE ATTACHED API 670 DATA SHEET

○ ACCELEROMETER(S) \_\_\_\_\_

○ PROVISION FOR MOUNTING ONLY

○ PROVISION FOR VIBRATION PROBES

○ RADIAL \_\_\_\_\_ PER BRG  AXIAL \_\_\_\_\_ PER BRG

○ FLAT SURFACE REQ'D

○ RADIAL BEARING METAL TEMP  THRUST BRG METAL TEMP

○ TEMP GAUGES (WITH THERMOWELLS) \_\_\_\_\_

○ MONITORS AND CABLES SUPPLIED BY \_\_\_\_\_

○ PRESSURE GAUGE TYPE \_\_\_\_\_

REMARKS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**WEIGHTS (LBS)**

PUMP \_\_\_\_\_ DRIVER \_\_\_\_\_ GEAR \_\_\_\_\_

BASEPLATE \_\_\_\_\_ TOTAL \_\_\_\_\_





ABADAN Oil Refining Co.

# Centrifugal Pump Process Data Sheet US Customary Unit

PAGE 7 OF 7

JOB NO. 94-140738 ITEM NO (S) \_\_\_\_\_  
 REQ /SPEC NO. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 PURCH ORDER NO. \_\_\_\_\_ DATE 1394/11/10  
 ENQUIRY NO. \_\_\_\_\_ BY Sh.Shahimi

MOTOR DRIVER: Blow down pump واحد آب شورين كن

### ELECTRICAL SPECIFICATION

### ELECTRICAL DATA<sup>(3)</sup>

VOLTS / FREQUENCY/ NO. PHASES 440 V/50Hz/3Ph

MAX. FULL LOAD AMPERE 64.5

DUTY TYPE AND RATING CLASS S1 - CONTINUOUS (to IEC 60034-1)

MOTOR FRAME-FAN COVER & BEARING END SHIELD STEEL SHEET

AREA CLASSIFICATION ZONES (ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2, SAFE): SAFE

GAS GROUP CLASSIFICATION OF THE AREA (IIA, IIB, IIC): \_\_\_\_\_

TEMPERATURE CLASS OF THE GAS/S IN THE AREA (T3, T4, T5, T6) \_\_\_\_\_

NO. S OF RTD (YES/NO): NO

HEATER (YES/NO) VOLTAGE: NO

NO. S OF STARTING: (COLD/ HOT): COLD(3)/HOT(2)

STARTING TYPE: (DOL, SOFTSTARTER, DRIVE): DOL

TYPE OF COOLING FAN: BY DIRECTIONAL (PREFERENCE)

SIDE CABLE BOX LEFT/RIGHT/CENTER (FRONT VIEW): RIGHT

DEGREE OF PROTECTION AT LEAST IP55

INSULATION CLASS F

TEMP. RISE CLASS B

AMBIENT TEMP. (SITE)<sup>(2)</sup> 52°C MAX., -10°C MIN.

AMBIENT HUMIDITY 90%

LOCATION OUTDOOR

ALTITUDE 9.84 FT

NOISE LIMIT IEC 60034-9

MANUFACTURE SEE NOTE-3

NAMEPLATE RATING (HP) (RATED OUTPUT) 50 HP (HP)

STANDARDS IPS-BS-IEC

DRIVEN EQUIP. ABSORBED RATING: (ACCORDING TO PUMP DATA SHEET) ACCORDING TO API (HP)

### GENERAL NOTES :

- 1- BLACK BODY TEMPERATURE: 82°C.
- 2- TO BE COMPLETED BY VENDOR. (ACCEPT OR NOT ACCEPT & REMARKS)
- 3-ABB, SIEMENS, SCHORSH, LOHER, TECO WESTINGHOUSE, MARELLI

### OTHER NOTES: (BY VENDOR)

### REMARKS


#### Sump Arrangement

#### Key

- |          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 1        | Grade                                  |
| 2        | Low Liquid Level                       |
| 3        | Centreline                             |
| $l_1$    | Sump Depth                             |
| $l_2$    | Pump Length                            |
| $l_3$    | Centerline Discharge Height            |
| $l_4$    | Height Of Grade Above Low Liquid Level |
| $l_5$    | Datum Elevation First Stage Impeller   |
| $l_6$    | Submergence Required                   |
| $\phi d$ | Sump Diameter                          |

Refer To Hydraulic Institute Standards For Definitions

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| ● $l_1$ _____ FT    | □ $l_2$ _____ FT |
| ○ $\phi d$ _____ FT | □ $l_3$ _____ FT |
| ○ $l_4$ _____ FT    | □ $l_5$ _____ FT |
|                     | □ $l_6$ _____ FT |





کمیته فنی بازنگاری شرکت پالایش نفت آبادان

فرم اعلام معیارهای ارزیابی فنی - روش ها و امتیاز مربوطه (مناقشه دو مرحله ای)

تاریخ جلسه کمیته:

شماره جلسه کمیته:

شماره پرونده:

موضوع مناقشه:		معیارهای BLOW DOWN واحد آب شیرین کن			شماره مناقشه:
ردیف	معیار شماره	مطابقت کامل با تقاضا	معیار ارزیابی فنی	شرح جزئیات فنی	پوست
۱	۱	مطابقت کامل با تقاضا	۳	•	۱
۲	۲	مطابقت کامل با تقاضا	۳	•	۲
۳	۳	مطابقت کامل با تقاضا	۲	•	۳
۴	۴	مطابقت کامل با تقاضا	۱۵		۴
۵	۵	مطابقت کامل با تقاضا	۱۵		۵
۶	۶	مطابقت کامل با تقاضا	۳	•	۶
۷	۷	مطابقت کامل با تقاضا	۱۵		۷
۸	۸	مطابقت کامل با تقاضا	۵		۸
۹	۹	مطابقت کامل با تقاضا	۱۵		۹
۱۰	۱۰	مطابقت کامل با تقاضا	۲	•	۱۰
۱۱	۱۱	مطابقت کامل با تقاضا	۲	•	۱۱
۱۲	۱۲	مطابقت کامل با تقاضا	۲۰		۱۲

ردیف	شرح جزئیات معیار فنی	امتیاز
۱	مطابقت کامل با تقاضا از نظر مشخصات فنی، شرح ارقام، تعداد و تطابق و رعایت کامل و بدون قید و شرط استانداردهای منطبق بر سفارش در طراحی، ساخت و سرهم بندی	۳
۲	ارائه مدارک فنی بصورت خوانا در قالب (Hard Copy & eDocuments (PDF Format) در پیشنهاد فنی	۳
۳	تهیه، تکمیل و ارائه فرم استاندارد API و فرم مشخصات الکتروموتور پوست تقاضا به همراه پیشنهاد فنی	۳
۴	ارائه نقشه های ساخت، لیست قطعات و لیست قطعات بدکی سرویس اولیه و تعمیرات بر اساس استاندارد منطبق بر سفارش و متریال گد کلیه قطعات	۱۵
۵	اعلام امکان بازدید حین ساخت یا گزارش و تأییدیه از شرکتهای معتبر بازرسی شخص ثالث و ارائه گواهینامه های آزمایشگاهی متریال از آزمایشگاههای معتبر بر اساس برنامه زمانبندی شرکت سازنده	۱۵
۶	اعلام گارانتی ۱۲ ماه پس از راه اندازی یا ۱۸ ماه پس از تحویل کالا و خدمات پشتیبانی و تأمین قطعات به مدت بیست سال	۳
۷	منشا متریال خام ایران، ژاپن و کشورهای اروپای غربی Heat Number Of Raw Materials	۱۵
۸	منشا متریال خام کشورهای اروپای شرقی و کره جنوبی Heat Number Of Raw Materials	۱۰
۹	استفاده از سیستم آحاد اندازه گیری مطابق دیناشیت و متن تقاضا	۵
۱۰	انجام کلیه تست های مورد نیاز بر اساس موارد اعلام شده در دیناشیت	۱۵
۱۱	انجام کلیه تست های مورد نیاز بر اساس موارد اعلام شده در دیناشیت	۱۰
۱۲	انجام کلیه تست های مورد نیاز بر اساس موارد اعلام شده در دیناشیت	۵
۱۳	عدم استفاده از پروانه کششی Inducer	۲
۱۴	هوزینگ بیروننگ یا سیستم روانکار روغن	۲
۱۵	ارائه گواهینامه معتبر منطبق بر سفارش مطابق با استاندارد وزارت نفت IPS	۲۰

ردیف	شرح
۱	بسته تحویل ۷۳ پلاستیک آبدان می باشد و کلیه مناقصه گران می بایست ضمن اظهار موضوع در پیشنهاد فنی (پاکت ب) هزینه های مربوط را در قیمت پیشنهادی منظور نمایند.
۲	بسته بندی ۳۷ و نگهداری در انبار فضای باز برای مدت حداقل ۶ ماه لازمی میباشد.
۳	مبنای تعیین لاین مورد نیاز بر اساس متن تقاضای پوست میباشد و هرگونه تغییر در مشخصات (از قبیل مشخصات فرآیندی، جهت دوران، وناژ کاری تجهیزات برقی و ابزار دقیق و دیگر موارد) میبایست بصورت نوشته بنویسد اختلاف بطور واضح و با ابعاد موافقت شرکت پالایش نفت آبادان مشخص گردد. در غیر اینصورت حتی در صورتیکه در متن پیشنهاد به موضوع اختلاف اشاره شده باشد میبا متن تقاضا خواهد بود.
۴	بازدید حین ساخت (زیفته فنی، ماشینکاری و دیگر فرآیندهای ساخت) و انجام تستهای مورد نیاز و اعلام شده در متن تقاضا میبایست در حضور نماینده پالایشگاه آبادان و یا شرکت بازرسی شخص ثالث (معتبر و مورد تأیید پالایشگاه آبادان) انجام پذیرد. پالایشگاه آبادان اختیار به انتخاب یک و یا هر دو گزینه اعلام شده میباشد.
۵	زمانبندی تریزی تجهیز کمتر از ۷۵ درصد مورد تأیید نمیشود و باعث رد کامل پیشنهاد فنی ارائه شده میگردد.
۶	عدم اعلام گارانتی و نهد مبنی بر کارکرد تجهیز به مدت سه سال پوسته و رفع اشکالات و در صورت لزوم تمویج تجهیز در پیشنهاد فنی و مالی باعث رد کامل پیشنهاد فنی و مالی میباشد.
۷	اظهار سریع در پیشنهاد فنی مبنی بر ارائه گواهی تأیید و مستندات از شرکت سازنده اصلی کالا در زمان تحویل کالا الزامیست.
۸	اظهار نظر سریع در خصوص لحاظ بودن هزینه مالمات بر ارزش افزوده و سایر موارد مالی از قبیل هزینه های حمل و نقل، آموزش، بازرسی و دیگر موارد مرتبط در پیشنهاد مالی

ردیف	شرح
۱	حداقل امتیاز قبولی پیشنهاد ۵۰ امتیاز می باشد. $(T \leq 70 \text{ و } T \geq 50)$
۲	ضریب تأثیر امتیاز فنی (بصورت یک جزء ۵ بند الف ماده ۱۲ آیین نامه نظام مستندسازی) در این مناقشه عدد ۰.۴ می باشد. $(0.1 \leq \alpha \leq 0.4)$
۳	معیار ویژه: میبایستی می باشد که عدم کسب امتیاز کامل در آن معیار، باعث رد کامل پیشنهاد فنی می گردد.
۴	در صورت ارائه چند پیشنهاد در دامنه مورد درخواست شرکت پالایش نفت آبادان مخیر می باشد که از بین پیشنهادهایی که امتیاز فنی لازم را کسب نموده اند، پیشنهادی را که خود تشخیص بدهند انتخاب و قیمت مربوط به آن پیشنهاد را جهت تعیین برنده ملاکت قرار دهد و از این بابت حق هرگونه اعتراضی از مناقصه گران سلب خواهد شد.
۵	برنده مناقصه، پس از بازگشتی با کتای پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز مجاز را در ارزیابی فنی کسب کرده باشند، بر اساس فرمول قیمت تراز شده (ولف بند الف ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، به شرح ذیل مشخص خواهد گردید.

$$L = [100 \times C] / [100 - (100 - \alpha)]$$

L: قیمت تراز شده				
C: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)				
α: ضریب تأثیر امتیاز فنی که عدد ۰.۴ بر حسب جدول ذیل و پس از اعمال ضرایب در نظر گرفته شده است				
عادی (۰.۱)	متوسط (۰.۲)	زیاد (۰.۳)	خیلی زیاد (۰.۴)	نوع خدمات، کالا و حساسیت آن از لحاظ کیفی، عملیاتی و فنی

۴: امتیاز ارزیابی فنی براساس معیارهای فوق

نام و نام خانوادگی و امضاء  
تهیه کننده: شهاب شهیمی

## فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دومرحله ای)

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید .

ردیف	شماره مناقصه	شرح کالا	تعداد اقلام	مبلغ ضمانتنامه (ریال)	حداقل امتیاز ارزیابی کیفی	ساعات بازگشایی پاکات فنی	برنامه زمانبندی مراحل مناقصات
۱	40-90-9542400825/P08	الکتروپمپ	۲	۴۹۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۰	۱۷:۱۵	الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه / مناقصات از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از درج نوبت دوم در روزنامه ب- آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ به انضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ج- تاریخ گشایی پاکات فنی شرکت‌های تأیید شده در ارزیابی کیفی: ۱۳۹۴/۱/۳۳

از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می‌شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه شماره ۲ و معیارهای ارزیابی کیفی) به انضمام سایر اسناد مناقصه (متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا و فرم معیارهای ارزیابی کیفی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند.

– محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان – ساختمان دفتر مرکزی (جنرال آفیس) – طبقه دوم – سالن جلسات کمیسیون مناقصات  
– تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم‌های ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و مهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سر بسته الزامی است. در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق‌الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.  
– نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرم‌های مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق‌الذکر می‌باشد.  
– ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارک در صورت عدم تأیید در هر کدام از مراحل مناقصه صورت سر بسته عودت می‌گردد.

– پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه مذکور، به شرکت‌های تأیید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد.

– پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم مشخصات فنی مندرج در تقاضا و بر اساس فرم معیارهای ارزیابی کیفی تهیه و ارسال گردد.  
– نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه‌های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده (بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ (سه ماه) محل تحویل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا (با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد.

– تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً در جلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکت‌هایی که پیشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتیاز فنی گردد میتوانند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تأیید/عدم تأیید از طریق نمایر اطلاع رسانی خواهد شد.

– جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع مناقصات با شماره تلفن‌های: ۰۶۱-۵۳۳۰۲۴۸۹ و ۰۶۱-۶۱۶۲۴۴۵۸-۰۲۱ تماس حاصل نمائید.  
– ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی [www.shana.ir](http://www.shana.ir) و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی [IETS.MPORG.IR](http://www.IETS.MPORG.IR) و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه‌های اجرایی [www.TENDER.BAZRESI.IR](http://www.TENDER.BAZRESI.IR) درج و قابل مشاهده می‌باشد

روابط عمومی – شرکت پالایش نفت آبادان