



شرکت پالایش نفت آبادان

شرایط شرکت در مناقصه تقاضای 40-90-9542400900/P08

مربوط به : پمپ

بخش اول دعوتنامه :

نظر به اینکه شرکت پالایش نفت آبادان (که منبهد خریدار نامیده می شود با مشخصات ذیل)
* آدرس: آبادان- مقابل اروندرود- ساختمان دفتر مرکزی جنب دروازه اصلی پالایشگاه-
کدپستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ - تلفن ۰۶۱-۵۳۳۰۳۳۳۹-۰۶۱- نمابر ۰۶۱۶۲۴۴۵۸-۰۲۱ شناسه ملی
۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۸۱۶۷۶۵۴- شماره ثبت ۱۶۹۰ مورخه ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
موضوع خرید فوق را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای برگزار می نماید لذا بدینوسیله از آن شرکت
محترم دعوت می شود با رعایت کلیه مفاد و شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ، نرخ پیشنهادی
خود را محاسبه و اعلام نماید .

نحوه شرکت در مناقصه:

مرحله اول: بمنظور ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه

مراجعه به سامانه اینترنتی مناقصات پالایشگاه آبادان (<http://www.abadan-ref.ir>) و دانلود
دفترچه شماره ۲ مربوط به تامین کنندگان و سازندگان بهمراه متن قرارداد بانضمام شرایط عمومی و
شرایط شرکت در مناقصه ، فرم معیارهای ارزیابی فنی و فرم تقاضا (PMR) و استعلام فراخوان مناقصه و
ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ ممههور به مهر شرکت متقاضی و امضای صاحبان امضاء مجاز و
مدارک و سوابق کاری مورد نیاز بصورت کپی برابر اصل (مصدق شده) بشرح زیر با پست به صندوق
پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان قبل از اتمام مهلت مندرج در آگهی روزنامه

تذکر: ارسال اطلاعات و اسناد خواسته شده بصورت CD قابل قبول نمی باشد

۱- ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بهمراه مدارک و سوابق کاری مورد نیاز بشرح ذیل با پست به
آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان

* نام مدیرعامل شرکت - کد اقتصادی - شناسه ملی - تاریخ ، محل و شماره ثبت شرکت - تاریخ و کپی
آگهی روزنامه رسمی بهمراه آخرین تغییرات - شماره تلفن - شماره نمابر
* ارائه کدپستی ، شناسه ملی و تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی
* توان مالی شرکت

* سابقه و حسن شهرت شرکت

* داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

* رعایت تضمین کیفیت خدمات و محصولات (گارانتی)

* گواهینامه نظام کیفیت

* ظرفیت تولید

مرحله دوم: پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه در این مرحله به شرکت‌هایی که به لحاظ ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند در خصوص ارسال پاکت‌های (الف ب ج) بشرح ذیل اطلاع رسانی مکتوب صورت خواهد گرفت و پیشنهادات میبایست در مهلت مقرر در آگهی ارسال گردد

۱- **پاکت الف** - ودیعه شرکت در مناقصه با اعتبار حداقل ۳ ماهه شامل ((ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی باشد) قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر) و وجه نقد ((

تبصره: چنانچه پیشنهاددهنده ای تضمین شرکت در مناقصه خود را بصورت چک تضمین شده بانکی یا چک بانکی به نفع کارفرما و یا چک شخصی یا سفته ارائه نماید به پیشنهاد وی ترتیب اثر داده نخواهد شد

شماره حساب جهت واریز وجه نقد: بانک ملی مرکزی آبادان ۲۱۷۴۶۵۲۲۳۳۰۰۱ شبا ۴۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰

۲- **پاکت ب** - پیشنهاد فنی مطابق ارسالی و براساس **فرم معیارهای ارزیابی فنی**

۳- **پاکت ج** - پیشنهاد مالی با اعتبار ۳ ماهه براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی با قید محل تحویل کالا پالایشگاه آبادان ، زمان تحویل کالا (از اعلام پسوند زمان کاری / ماه کاری خودداری گردد . ضمناً مودیان مالیاتی در صورت ثبت نام در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده میبایست در پیشنهاد نرخ ارسالی مالیات متعلقه رادرج نمایند.

تذکر - به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا ، ناقص و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در استعلام واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرایط عمومی پذیرش:

۱- پیشنهاددهندگان میبایست پاکت پیشنهاد خود را طبق زمان اعلام شده در آگهی روزنامه و اسناد مناقصه به آدرس **آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ارسال و یا بصورت دستی به ساختمان دفتر مرکزی - طبقه دوم - دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحویل نمایند.**

تذکر: کلیه مناقصه گران میبایست بروی پاکت ارسالی نام شرکت و شماره مناقصه رادرج نمایند

۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که میبایست مطابق بند ۱ از مرحله دوم نحوه شرکت در مناقصه ارسال گردد .

تذکر: در صورت واریز وجه نقد، اصل فیش واریزی در پاکت الف قرارداد داده شده و ارسال گردد تبصره: با استناد به ماده ۷ آئین نامه تضمین در معاملات دولتی اگر مناقصه گران مطالبات تایید شده از شرکت پالایش نفت آبادان باشد امکان بلوکه نمودن تمام و یا بخشی از آن بمنظور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مقدور نمیشود لذا از ارسال درخواست بدین منظور خودداری گردد

۳- فروشنده ضمن آگاهی کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات سازمانهای دولتی مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ متعهد می گردد که هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره کارکنان و سهامداران مناقصه گر جزء کارکنان رسمی دولت به ویژه شرکت پالایش نفت آبادان نمی باشد . چنانچه خلاف این تعهد در طول معامله به اثبات برسد خریدار حق دارد معامله را یکطرفه و بدون پرداخت هیچگونه

وجهی فسخ نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه تضامین به نفع شرکت متبوعه ضبط خواهد شد .

۴- پیش پرداخت به میزان ۲۵٪ ارزش کالا در مقابل ۲۵٪ ضمانتنامه پیش پرداخت و ۱۰٪ ضمانتنامه حسن انجام کار ، انجام خواهد شد.

۵- شرکت کنندگان در مناقصه مجازند فقط یک پیشنهاد تسلیم نمایند .

۶- پیشنهادات مالی می بایست بصورت **ریالی** ارائه گردد .

۷- پاکت پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها تأیید نمی شود به صورت سر بسته به همراه ودیعه شرکت در مناقصه ، مسترد می گردد .

۸- کلیه مراحل برگزاری این مناقصه بنا به مفاد قانون برگزاری آئین مناقصات می باشد .

۹- در صورت ارسال پاکات مالی / فنی / ضمانتنامه ، نامشخص شدن نتیجه مناقصه به هیچ وجه مناقصه گران حق خروج از مناقصه رانداشته و فقط میتوانند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتهای مالی ، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی اصلاحی اقدام نمایند .

۱۰- قرارداد نهایی با برنده مناقصه و بر اساس قانون برگزاری مناقصات ضمن اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ کل معامله منعقد خواهد شد .

۱۱- زمان تحویل کالا ۶ ماه پس از واریز پیش پرداخت

۱۲- هم سنگ سازی قیمتتها : در تمامی معاملات خرید کالا ، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی قیمت های همسنگ شده بین این کالاها می باشد . قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی (مانند حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و موارد مشابه) به دست خواهد آمد . بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ سپس با همدیگر مقایسه می شوند .

مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه می باشد .

تبصره ۱ - در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قیمت ها الزامی است .

تبصره ۲ - تراز کردن قیمت ها با منظور کردن تفاوت های کیفی پیشنهادها در مناقصه های دومرحله ای جدای از همسنگ سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرآیند نخواهد بود .

۱۳- ۵ روز قبل از بازگشایی پاکات مالی از پیشنهاد دهندگان با ذکر تاریخ و ساعت و محل جلسه جهت حضور در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد .

۱۴- پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده یا برندگان مناقصه، با استثنای برندگان اول و دوم، سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد .

تبصره: در صورت وجود دو برنده با قیمت‌های همسان، ملاک اعلام برنده ماده ۲۹ قانون معاملات دولتی می باشد.

۱۵- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدتی که خریدار جهت امضاء قرارداد معین خواهد کرد اقدام به امضاء قرارداد ننماید و یا از ارسال ضمانت نامه حسن انجام کار در موعد مقرر شده خودداری نماید و وجه تضمین شرکت در مناقصه، بدون هیچگونه تشریفات قضایی بنفع شرکت پالایش نفت آبادان ضبط خواهد شد و در صورتیکه برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت نیز به طریق فوق ضبط خواهد شد.

۱۶- هرگاه در حین مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان شرکت پالایش نفت آبادان تبانی کرده اند نرخهای واصله از این پیشنهاد دهندگان مردود تشخیص داده شده و از گردونه رقابت خارج میگردند و ضمن ضبط ضمانت نامه حداقل به مدت دو سال نیز از حضور ایشان در مناقصات شرکت متبوعه جلوگیری خواهد شد.

۱۷- محل تحویل کالا انبار رسید و ارسال کالا به انبارهای مستقر در پالایشگاه آبادان میباشد لذا هزینه های حمل و نقل از مبداء تا مقصد مد نظر قرار گیرد و هزینه حمل و نقل از هزینه بسته بندی جداگانه محاسبه و در پیشنهاد مالی درج گردد.

تذکر: در صورتیکه محل تحویل کالا محل دیگری به غیر از پالایشگاه آبادان ذکر گردد و یا بطور کلی در پیشنهاد مالی به آن اشاره نگردد بدلیل عدم امکان همسان سازی با سایر نرخهای پیشنهادی مناقصه گران، پیشنهاد مذکور از گردونه رقابت خارج می گردد.

ارسال و تسلیم پیشنهادات:

آخرین مهلت دانلود اسناد مناقصه از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از آگهی نوبت دوم و آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات فنی:

تاریخ بازگشایی پاکات فنی شرکتهایی که تایید ارزیابی کیفی گردند راس ساعت ۱۵:۴۵ مورخه ۱۳۹۶/۴/۴ می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات مالی:

در جلسه بازگشایی پاکات فنی مشخص میگردد و بصورت مکتوب به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح: در صورتی که در هر کدام از مراحل ارزیابی کیفی و فنی، مناقصه گری تایید نگردد سایر پاکات بصورت سربسته عودت می گردد.

تبصره: اگر مناقصه گری جهت یک یا چند قلم از اقلام تقاضا پیشنهاد ارائه ننماید پیشنهاد ایشان ناقص تلقی شده و از گردونه رقابت خارج می گردد.

فهرست مستندات مورد لزوم در ارزیابی کیفی

ردیف	مستندات	تأیید کپی
۱	اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس و تغییرات ، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل	کپی برابر اصل شود
۲	برگ قطعی مالیات و یا فیش پرداختی مربوط به ۵ سال گذشته به همراه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده	کپی برابر اصل شود
۳	ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن شهرت از کارفرمایان بویژه شرکتهای تابع وزارت نفت (مرتبط باموضوع مناقصه)	کپی برابر اصل شود
۴	ارائه پنج نمونه از قراردادهائیکه (مرتبط باموضوع مناقصه) با شرکتهای نفتی یا دولتی انعقاد نموده اید (صفحه اول و آخر برابر اصل شود)	کپی برابر اصل شود
۵	ارائه گواهینامه ها HSE و ISO و ظرفیت تولید	کپی برابر اصل شود

*لازم به ذکر است کلیه مستندات می باسیت در زونکن با اسم شرکت به این امور ارسال گردد و نیز شرکتهای می توانند علاوه بر مستندات فوق بقیه قراردادها و رزومه خود را نیز در این زونکن ارائه نمایند.



بسمه تعالی
قرارداد خرید

شماره قرارداد :

شماره سفارش : **40-90-9542400900/P08**

این قرارداد در تاریخ بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۷۶۵۴-۹۸۱۶-۴۱۱۱ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس : آبادان - روبروی اروند رود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به نمایندگی آقایان تسفندیار دائم الذکر (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) و جهانگیر کی شمس (مدیر مالی و عضو هیات مدیره) که در این قرارداد " خریدار " نامیده می شود و شرکت با شماره ثبت دارای شناسه ملی و کد اقتصادی به مدیر عاملی آقای و بنشانی : کد پستی : که در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد .

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل خرید پمپ بامشخصات فنی تایید شده میباشد تبصره : مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی شماره مورخ جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن میبایستی از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد . در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید .

ماده ۲ : مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ریال (..... ریال) با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شامل قیمت کالا بعلاوه هزینه بسته بندی ، بارگیری و سایر عوارض قانونی است .
کرایه حمل به مقصد خریدار (انبارهای پالایشگاه آبادان) به عهده فروشنده می باشد .

تلفن : آبادان ۰۶۳۱-۲۲۲۸۰۸۰ دورنگار : تهران ۰۲۱-۶۱۶۲۲۲۲۳

آدرس : آبادان - روبروی اروند رود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴

ماده ۳: تعدیل قیمت

مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت .

ماده ۴: نحوه پرداخت

۴-۱- معادل ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی شماره مورخ پس از عقد قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .

۴-۲- معادل ۷۵٪ باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل تمام کالا در محل انبارهای پالایشگاه آبادان و تأیید کمی و کیفی کالا توسط نماینده خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵: تغییرات

مقدار کالای تحت قرارداد ممکن است با توافق طرفین تا حدود ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش یابد . بدیهی است که به نسبت مقدار افزایش و یا کاهش کالا ، مبلغ قرارداد و ضمانتنامه‌های حسن انجام کار و پیش‌پرداخت نیز به همان میزان تعدیل خواهد شد . ضمناً افزایش مقدار کالا بر مبنای قیمت قرارداد حداکثر ظرف مدت قرارداد مجاز می‌باشد .

ماده ۶: ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار

بعنوان تضمین حسن انجام کار موضوع این قرارداد ، فروشنده ضمانتنامه بانکی شماره صادره از بانک شعبه به مبلغ ریال (..... ریال ۱۰٪ مبلغ کل معامله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تا تاریخ بوده که الزاماً برای هر مدت قابل تمدید می‌باشد به خریدار تسلیم نموده و چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد (به تشخیص خریدار) را تحت هر عنوان انجام ندهد خریدار حق خواهد داشت تمام و یا قسمتی از سپرده مذکور را بشفعت خود ضبط و برداشت نماید . در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید خریدار مجاز و محق خواهد بود که از محل سایر مطالبات فروشنده نزد خود و یا از محل سایر دارائیهای فروشنده جبران خسارت نماید . تشخیص خریدار در رابطه با تخلف فروشنده و همچنین جبران خسارت وارده قطعی و غیر قابل اعتراض و مورد قبول فروشنده می باشد . این سپرده پس از تحویل قطعی تمام کالای تحت قرارداد و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت به فروشنده مسترد می‌گردد . مادام که کالای موضوع قرارداد به خریدار تحویل نگردیده و از نظر کمیت و کیفیت تأیید نشده ، خریدار حق دارد اسناد فوق را به رسم وثیقه تا پایان تعهدات فروشنده بموجب این قرارداد نزد خود نگهداری نماید .

ماده ۷: مدت قرارداد

مدت قرارداد ۶ ماه پس از واریز وجه پیش پرداخت بحساب بانکی فروشنده توسط خریدار می باشد.

ماده ۸: تاریخ اعتبار قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین نافذ و معتبر و لازم الاجرا است.

ماده ۹: بیمه، مالیات و سایر کسورات

خریدار عوارض و مالیات ارزش افزوده به میزان ۹٪ ارزش معامله را در قالب مبلغ قرارداد (ماده ۲) به حساب فروشنده واریز می نماید و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به بیمه، مالیات، عوارض دولتی و سایر کسورات قانونی و قراردادی متعلق به این قرارداد از جمله ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و نیز جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع آن به عهده فروشنده می باشد و خریدار در این خصوص ضمن اینکه وجهی از فروشنده کسر نخواهد کرد، هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد.

ماده ۱۰: بسته بندی

فروشنده کلیه کالای مورد قرارداد را با رعایت مشخصات فنی کالا با استانداردهای مربوطه بسته بندی و با توجه به پیشنهاد خریدار در استعلام بطوریکه قابل شناسائی باشد علامت گذاری نماید.

ماده ۱۱: تعهدات فروشنده

۱۱-۱- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار در محل انبارهای پالایشگاه آبادان تحویل نماید.

۱۱-۲- فروشنده متعهد می گردد تمامی استانداردها، مواد اولیه مورد نیاز و موارد کیفیت را مطابق با مشخصات فنی تأیید شده کالا رعایت نماید و در صورت برخورد با هر مانع و یا اشکال خاص و یا نیاز به هرگونه تغییر و عدول از موارد فوق مراتب را قبل از هرگونه اقدام بصورت کتبی، مستند و مستدل به دلایل توجیهی به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تصویب مجدد آنرا بنماید.

۱۱-۳- فروشنده متعهد می گردد زمان تحویل کالا را بطور مستمر کنترل نموده و هرگونه تاخیر و یا پیش بینی تاخیر و علل آنرا به اطلاع خریدار رسانده و در جهت رفع تاخیر کوشش لازم را به عمل آورد.

۱۱-۴- فروشنده متعهد می گردد ترتیبات لازم را جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی که توسط بازرسی فنی خریدار مشخص میشود را فراهم آورد.

۱۱-۵- در صورتیکه به هنگام آزمایش کنترل کیفی و یا تحویل کالا، نقص و یا عیوبی در کیفیت مواد و یا مشخصات فنی کالا وجود داشته باشد (به تشخیص خریدار) خریدار مجاز خواهد بود که از قبول کالا

امتناع ورزیده و اصلاح و یا تعویض آنها را از فروشنده درخواست نماید. در این خصوص کلیه هزینه های مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود.

۱۱-۶- فروشنده متعهد به قبول کلیه هزینه های جانبی از قبیل بسته بندی، حمل و نقل و بیمه کالا

تا مقصد (انبارهای پالایشگاه آبادان) بوده و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

۱۱-۷- تعهدات فروشنده زمانی بطور کامل انجام شده تلقی می گردد که گواهی تحویل کالا را با کمیت و کیفیت مورد نظر از طرف خریدار دریافت نموده باشد.

۱۱-۸- چنانچه فروشنده بمنظور انجام عملیات، کانکس، ابزار و ... را وارد پالایشگاه نماید و یا از طرف

کارفرما به او تحویل شود هزینه های بیمه بعهده فروشنده می باشد.

ماده ۱۲: جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده با توجه به مفاد قرارداد در تحویل موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه تاخیر

بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت.

۱۲-۱- یک در هزار قیمت هر قلم کالای تحویل نشده در هر روز برای ۲۰ روز تاخیر اولیه.

۱۲-۲- دو در هزار قیمت هر قلم کالای تحویل نشده در هر روز برای ۲۰ روز دوم تاخیر.

۱۲-۳- چنانچه تاخیرات حادث بیش از چهل روز بطول انجامد، خریدار حق خواهد داشت ضمن

فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده، سایر خسارات را از مطالبات

فروشنده کسر نماید و فروشنده از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۳: فسخ قرارداد

خریدار می تواند در صورت وقوع هر یک از عوامل ذیل قرارداد را فسخ و ضمانتنامه سپرده

حسن انجام کار فروشنده را بنفع خود ضبط و سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید.

۱۳-۱- ورشکستگی، مصادره اموال، انحلال فروشنده.

۱۳-۲- نقض قرارداد توسط فروشنده.

۱۳-۳- قصور فروشنده در انجام تعهدات خود (طبق تشخیص خریدار)

۱۳-۴- تاخیر فروشنده در تحویل کالا.

۱۳-۵- واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطلاع و تأیید کتبی خریدار

ماده ۱۴: قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلافات

۱-۱۴- قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت زمان قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه قرارداد آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوی توسط نمایندگان خریدار و فروشنده و یا جلسات عالی در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود موضوع توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد گردید .

۱۴-۲- فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهدہ دارد اجرا نماید در غیر اینصورت خریدار طبق مفاد و شرایط قرارداد با فروشنده رفتار خواهد کرد ، بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختلافات تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارداد و پیوستهای آن (به تشخیص خود) نسبت به فروشنده انجام خواهد داد .

ماده ۱۵: حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

فورس ماژور به وقایعی از قبیل جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب و اعتصاب عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و جلوگیری از آن وقایع از حیثه و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن خواهد بود ، اطلاق می شود .

بدیهی است در حالت فورس ماژور عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، هیچگونه حقی را برای هر یک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارت یا تعدیل قیمت قرارداد ایجاد نخواهد کرد . چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۴۵ روز بطول انجامد ، در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با تسلیم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهند و نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند .

ماده ۱۶: اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

فروشنده با امضاء قرارداد تأیید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ، چگونگی تامین مواد مورد نیاز و کارکنان فنی و متخصص مورد نیاز برای انجام کار اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر شود .

ماده ۱۷ : نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده ، یک تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهایی معتبر میباشد .
طرفین در تائید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند .

خریدار

نام و نام خانوادگی : اسفندیار دائم الذکر	نام و نام خانوادگی : جهانگیر کی شمس
سمت : مدیر عامل	سمت : مدیر امور مالی
تاریخ :	تاریخ :
امضاء و مهر	امضاء و مهر

فروشنده

نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر عامل
تاریخ :
امضاء و مهر

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

ماده (۱) هیئت حل اختلاف

در هر یک از شرکت های اصلی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) یک هیئت حل اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد .
با توجه به حجم اختلاف های مطروحه ، تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیئت مدیره مربوط و تأیید هیئت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود .

تبصره - در صورت تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی ، نحوه ارجاع در خواست های شرکت های طرف قرارداد به این هیئت ها به ترتیبی خواهد بود که هیئت عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد .

ماده (۲) اعضای هیئت های حل اختلاف ، به اعتبار توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد .

الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی و قراردادهای

ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها

ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیر عامل شرکت به هیئت عالی اختلاف معرفی و در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیئت ، احکام ایشان پس از انتصاب هیئت مدیره شرکت ، از سوی مدیر عامل برای مدت دو سال صادر می شود .

تبصره - برای هر یک از اعضای هیئت افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی ، تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۴-۵ ماده ۵ به اعضای اصلی ، به جای ایشان در هیئت ها به اختلاف ها رسیدگی خواهند کرد .

ماده (۳) وظایف و مسئولیت های هیئت حل اختلاف

مسئولیت هیئت حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف طرف های قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکت های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلاف با طرف قرارداد خواهد بود. تصمیمات هیئت حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ذیربط لازم الاجرا خواهد شد .

تبصره (در صورتی که هیئت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع نمایند ، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیئت عالی حل اختلاف شکایت نماید .

ماده (۴) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیئت های حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیئت مدیره شرکت کارفرما ، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیئت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آن ها باشد ، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا ، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید . در هر صورت تصمیم های هیئت ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات هیئت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرای می باشد .

ماده (۵) فرآیند رسیدگی به اختلاف ها

۱-۵- هر گاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن ، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد ، می تواند حل مشکل خود را از هیئت حل اختلاف شرکت اصلی ذیربط درخواست کرده و کتباً از هیئت حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند .

۲-۵- تصمیم گیری در هیئت های حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود .

الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العمل ها باشد ، هیئت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه / دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله ، توسط هیئت به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند .

"خواننده شد و مورد قبول است"

ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد، براساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه، هیئت موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آن ها تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

۳-۵- شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (درموارد شمول جزء «ب» بند ۲-۵ همین ماده) ، اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیئت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت.

۴-۵- هیئت حل اختلاف موظف است به درخواست های واصله بی طرفانه رسیدگی کند. لذا اعضای هیئت در موارد شمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی البدل متناظر بدهند اظهار نظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیئت توسط هر یک از اعضای هیئت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد.

۵-۵- برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نیازی نیست.

۶-۵- دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است، ولی تصمیم نهایی هیئت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد.

۷-۵- هیئت ها می توانند بنا بر تشخیص خود و حسب نیاز، از افراد و یا گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف ها در جلسات خود، نظرات این افراد را استماع کنند.

ماده ۶) هیئت حل اختلاف می تواند عنداللزوم و بنا بر ضرورت، به تشخیص خود، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه به صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ نماید. اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیئت حل اختلاف و با دستور مدیر عامل و در صورت لزوم با تأیید هیئت مدیره شرکت اصلی مقدر می باشد.

ماده ۷) هیئت عالی حل اختلاف

هیئت عالی حل اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می باشد:

الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیئت

ب) نماینده معاون امور مهندسی وزیر

ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی، قراردادهای و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند.

ماده ۸) هیئت عالی وظایف و مسئولیت های زیر را به عهده خواهد داشت:

۱-۸- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت های حل اختلاف شرکت های اصلی

۲-۸- تأیید تشکیل بیش از یک هیئت حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی

۳-۸- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیئت های حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف تبصره) در صورت رد و سلب صلاحیت از هریک از اعضای هیئت ها، آن عضو بلافاصله برکنار شده و باید فرد جدیدی به جای وی معرفی شود.

۴-۸- تهیه و ابلاغ روش های لازم برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها و شکایات و نظارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیئت ها

۵-۸- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هیئت های حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت

۶-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیئت های اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلاف ها و درخواست ها

۷-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیئت مدیره یک شرکت اصلی تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت را تأیید نمی کند.

"خوانده شد و مورد قبول است"

تبصره) در صورتی که پس از رسیدگی، هیئت عالی حل اختلاف، تصمیم هیئت مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید.

ماده ۹) کلیه هیئت ها و شرکت های تابعه در صورت درخواست هیئت عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود به آن هیئت می باشند.

ماده ۱۰) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیئت حل اختلاف توسط رئیس هیئت انجام می پذیرد و از طریق دبیر خانه هیئت به طرفین ابلاغ می گردد.

ماده ۱۱) جلسات هیئت های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی، عضو علی البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۱۲) متن ذیل با عنوان «حل اختلاف» جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها / پیمان های شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقد شده بین طرفین منضم شود.

" هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان / قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی، که به قرارداد منضم می شود، قابل حل خواهد بود "

تبصره: تمامی شرکت ها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرف های قراردادی خود که دستورالعمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته اند، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف های احتمالی قرار گیرد.

ماده ۱۳) در صورت هر گونه ابهام یا سکوت این شیوه نامه در خصوص مقررات شکلی، مراتب از هیئت عالی استفسار و نظر تفسیری هیئت عالی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند.

این شیوه نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل شماره ۲۸/۱/۵۴۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ می شود.

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST

CREATE / AMEND / DELETE

تقاضای خرید کاتالیست / خرید مستقیم
 Centrifugal Pumping / پمپ / مستقیم
 تلفظ به نامه شماره 1395-31004-مهندسی پالایش

ACC. NO.	02	TOTAL QTY.	2
PLAN NO.		TOTAL VALUE	
REQUEST NO.	95 42900 90A	REQUEST DATE	95/06/01
REQUIRED DATE	فوریه ۱۹۹۶	INDENT SYMBOL	
DESCRIPTION	وارد شد ۳۹۵ / ۸ / ۱۱	REQUEST DATE	95/06/01

مقطع	مقطع	مقطع	مقطع	مقطع	مقطع	مقطع	مقطع
STOCK NO.	STOCK NO.	STOCK NO.	STOCK NO.	STOCK NO.	STOCK NO.	STOCK NO.	STOCK NO.
01	32.00.00.000.1	32.00.00.000.1	32.00.00.000.1	32.00.00.000.1	32.00.00.000.1	32.00.00.000.1	32.00.00.000.1
تعداد	1	تعداد	1	تعداد	1	تعداد	1
شرح کالا	تدارکات کاتالیست	شرح کالا	تدارکات کاتالیست	شرح کالا	تدارکات کاتالیست	شرح کالا	تدارکات کاتالیست
مطلوبات منبع تامین	تدارکات کاتالیست	مطلوبات منبع تامین	تدارکات کاتالیست	مطلوبات منبع تامین	تدارکات کاتالیست	مطلوبات منبع تامین	تدارکات کاتالیست

تصویب کننده	تصویب کننده	تصویب کننده	تصویب کننده
M.ZAERI	F.JANKI	M.V. ALI ZADEH	D.AHMADI
امور مالی / بودجه / توضیحات	تدارکات کاتالیست	تدارکات کاتالیست	تدارکات کاتالیست
تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۱	تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۱	تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۱	تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۱
امضاء: [Signature]	امضاء: [Signature]	امضاء: [Signature]	امضاء: [Signature]

تأمین اعتبار مالی شد
 ۳۹۵ / ۸ / ۳
 بودجه مسرطه ای

تدارکات کاتالیست
 شرکت پالایش نفت آبادان
 نسبت درسیبستم


REQUEST NO.

شماره پرونده MESG. NO.	شرح کالا	مقدار RECUR. QTY	ارزش تقریبی رقم VALUE (EST.)	شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	ملاحظات منبع تامین CROSS REF.
	<p>General: Turbine Driver of the Required Pumps Installed and Coupled To the Pumps by Vendor At Site. Pumps' Mechanical Seal of the Required Pump Must Be Supplied and Installed To the Pumps by Vendor. Material Selection, Manufacturing And Tests Of The Required Pumps Must Be According To API-610 Latest Edition. Specifications And Manufacturing Processes Of The Pumps Must Be Considered As Following Paragraphs And Attached Datasheets. Submitting Prepared Technical Documents to the Owner for Owner's Comment and Approval. Finalizing Technical Documents according To the Owner's Comments and Re-Submitting for the Final Approval by the Owner.</p> <p>Liquid: Name Of Fluid: Condensate Water Pumping Temp. (°F) Nor.115/Min.110/Max.160 Specific Gravity: 0.9783 @ 160 °F Viscosity: (cp) 0.4 CP@ 160 °F Corrosive/Erosive Agent Rust & Scale</p>					

تایید شده است
۳۹۵/۸/ - ۳
بازرسی شده است

شماره نقشه

برگ الحاقی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARACTER MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET



REQUEST NO.


ITEM NO.	شماره طبقه بندی MESC. NO.	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIR. QTY	ارزش تقریبی رقم VALUE (EST.)	شماره انبار STORE NO.	ADMIN	شماره درخواست REQUEST NO.	ملاحظات منبع طبقه CROSS REF.
		<p>Operating Conditions: Capacity: (GPM) Nor.120/ Max.150 Suction Pressure:(Psia) 1.5 Discharge Pressure (Psig): 50 Differential Pressure (Psig): 63.2 Differential Head (FT): 148 NPSH Available (FT): 6 Hydraulic Power (HP): 5.56</p> <p>Testing Process: Implementing All Required Test According To API-610, Latest Edition. All Tests Must Be Witnessed by Owner's Representatives in Manufacturer's Workshop. Preparing Test Reports and Performance Curves. Submitting Testing Documents for Owner's Approval.</p> <p>Pre-Commissioning And Commissioning Process: Pumps Will Be Installed At Site By The Owner According To Manufacturers Recommended Procedures</p>						

تأیید اعتبار مالی شد
۱۳۹۵ / ۸ / ۲۰
بوجود مسوولان

شماره نقشه

برگ الحاقی تقاضای خرید کلاهی پروژه / خرید مستقیم
 PROJECT / DIRECT CHARACTER MATERIALS
 REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO.




شماره پیکه بندی کالا MESC. NO.	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار RECUR. QTY	ارزش تقریبی کم VALUE (EST.)	شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	اطلاعات منبع تامین CROSS REF.
	<p>Steam Condition For Turbine Drivers:</p> <p>Max. Press. 270 Psig</p> <p>Min Press. 180 Psig</p> <p>Max Tem. 650 °F</p> <p>Min Tem. 400 °F</p>					

تأیید اعتبار مالی شد
 ۳۹۵ / ۸ / ۳
 بوجه تسویه حساب (۰)

شماره تقاضا

برگ الحاقی تقاضا خرید کلاهی پروژه / خرید مستقیم
PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET



REQUEST NO.

ردیف S/N	شماره طبقه بندی کالا MESC. NO.	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIR. QTY	ارزش تقریبی رقم VALUE (EST.)	وزن تقریبی WGT (EST.)	شماره انبار STORE NO.	شماره درخواست REQUEST NO.	اطلاعات متقاطع CROSS REF.	
02	32.00.00.000.2	<p>Language & Measurement System: All Related Document Shall Be Written In Formal English Language.</p> <p>Required Documents Of The Pump, Electromotor & Other Accessories: Performance Curves. Datasheet. Material Certifications. Test Certifications. General Arrangement Drawings. Dimensional Drawings. Part List Including Part Numbers Complete Installation, Operation & Maintenance Manual. All Required Documents Must Be Present In Hard Copy & E Document</p> <p>Spare Part: Spare Parts For Tow 6 Years For Pump & Mechanical Seal As Per API 610 (Normal Maintenance)</p>	1	تقدیر کمال شماره تقاضا نیستیم بکنواخت کالا	تقدیر کمال شماره تقاضا نیستیم بکنواخت کالا	تقدیر کمال شماره تقاضا نیستیم بکنواخت کالا	تقدیر کمال شماره تقاضا نیستیم بکنواخت کالا	تقدیر کمال شماره تقاضا نیستیم بکنواخت کالا	تقدیر کمال شماره تقاضا نیستیم بکنواخت کالا

تأیید اعتباری شده
۳۶۵ / ۱ / ۱
بودجه سه ماهه اول

شماره تقاضا
نیستیم بکنواخت کالا

MESC: 9355942102

صفحه 5 از 5

PAGE 5 OF 5

شماره تقاضا
نیستیم بکنواخت کالا

CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET CUSTOMARY UNITS

JOB NO. _____ ITEM NO. _____
 PURCH. ORDER NO. _____ DATE _____
 INQUIRY NO. _____ BY SAM SAMZADEH
 REVISION _____ DATE _____

APPLICABLE TO: PROPOSAL PURCHASE AS BUILT
 FOR N.I.O.C. UNIT CATALYTIC REFORMING UNIT
 SITE ABADAN OIL REFINING CO NO. REQUIRED 1
 SERVICE CONDENSATE WATER PUMP SIZE, TYPE & NO. STAGES _____
 MANUFACTURER _____ MODEL _____ SERIAL NO. _____

NOTE: INDICATES INFORMATION COMPLETED BY PURCHASER BY MANUFACTURER BY MANUFACTURER OR PURCHASER

GENERAL

PUMPS TO OPERATE IN (PARALLEL) _____	NO. MOTOR DRIVEN _____	NO. TURBINE DRIVEN <u>1</u>
(SERIES) WITH _____	PUMP ITEM NO. _____	PUMP ITEM NO. _____
GEAR ITEM NO. 1 _____	MOTOR ITEM NO. _____	TURBINE ITEM NO. _____
GEAR PROVIDED BY _____	MOTOR PROVIDED BY _____	TURBINE PROVIDED BY _____
GEAR MOUNTED BY _____	MOTOR MOUNTED BY _____	TURBINE MOUNTED BY _____
GEAR DATA SHEET NO'S _____	DRIVER DATA SHEET NO'S _____	TURBINE DATA SHEET NO'S _____

● OPERATING CONDITIONS

ACTIVITY, NORMAL 120 (GPM) RATED 150 (GPM)
 OTHER _____
 SUCTION PRESSURE MAX/RATED 15 (PSIA)
 DISCHARGE PRESSURE 50 (PSIG)
 DIFFERENTIAL PRESSURE 63.2 (PSI)
 DIFFERENTIAL HEAD 14.8 (FT) NPSH AVAILABLE 6 (FT)
 HYDRAULIC POWER 5.56 (HP)
 SERVICE: CONTINUOUS INTERMITTANT (STARTS/DAY _____)

● SITE AND UTILITY DATA

LOCATION:
 INDOOR HEATED UNDER ROOF
 OUTDOOR UNHEATED PARTIAL SIDES
 GRADE MEZZANINE
 ELECTRIC AREA CLASSIFICATION _____ CL _____ GR _____ DIV _____
 WINTERIZATION RECD. TROPICALIZATION RECD.
 SITE DATA:
 ELEVATION 30 FT BARMETER 15 (PSIA)
 RANGE OF AMBIENT TEMPS: MIN/MAX 30 / 125 °F
 RELATIVE HUMIDITY: % MAX/MIN 10 / 95
 UNUSUAL CONDITIONS: DUST FUMES
 OTHER _____
 UTILITY CONDITIONS:
 STEAM: MIN 180 PSIG DRIVERS 400 °F HEATING _____ PSIG _____ °F
 MAX 270 PSIG DRIVERS 650 °F HEATING _____ PSIG _____ °F
 ELECTRICITY: DRIVERS HEATING CONTROL SHUTDOWN
 VOLTAGE _____
 HERTZ _____
 PHASE _____
 COOLING WATER:
 TEMP. INLET _____ °F MAX RETURN _____ °F
 PRESS NORM _____ (PSIG) DESIGN _____ (PSIG)

● SITE AND UTILITY DATA (CON'D)

COOLING WATER:
 MIN. RETURN _____ PSIG MAX. ALLOW ΔP _____ (PSI)
 WATER SOURCE _____
 INSTRUMENT AIR: MAX./MIN. PRESS 15 / 3 (PSIG)

● LIQUID

TYPE OR NAME OF FLUID CONDENSATE WATER
 PUMPING TEMPERATURE
 NORMAL 115 °F MAX 160 °F MIN 110 °F
 SPECIFIC GRAVITY 0.9783 @ 160 °F MAX TEMP
 SPECIFIC HEAT _____ Cp (BTU/LB °F)
 VISCOSITY 0.4 (cP) @ 160 °F
 MAX. VISCOSITY @ MIN. TEMP. _____ (cP)
 CORROSIVE / EROSION AGENT. Rust & Scale
 CHLORIDE CONCENTRATION (PPM) _____
 H2S CONCENTRATION (PPM) _____
 LIQUIDS: (3.5.2.11) TOXIC FLAMMABLE OTHER

PERFORMANCE

RPM _____
 PROPOSAL CURVE NO. _____
 IMPELLER DIA RATED _____ MAX _____ MIN _____ (IN)
 RATED POWER _____ (BHP) EFFICIENCY _____ %
 MINIMUM CONTINUOUS FLOW:
 THERMAL _____ (GPM) STABLE _____ (GPM)
 MAX HEAD RATED IMPELLER _____ (FT)
 MAX POWER RATED IMPELLER _____ (BHP)
 NPSH REQUIRED AT RATED CAP. _____ (FT H2O)
 SUCTION SPECIFIC SPEED _____
 MAX SOUND PRESSURE LEVEL _____ dBA

REMARKS:

CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET CUSTOMARY UNITS

JOB NO. _____ ITEM NO. _____
 REVISION _____ DATE _____
 BY SAM SAMZADEH

CONSTRUCTION

MAIN CONNECTIONS: Based on Reverse Eng. Result

	SIZE	ANSI RATING	FACING	POSITION
SUCTION				
DISCHARGE				
DAL DRUM				

OTHER CONNECTIONS

SERVICE	NO.	SIZE	TYPE
DRAIN			
VENT			
PRESSURE GAUGE			
TEMP. GAUGE			
WARM-UP			

ING MOUNTING:

CENTERLINE NEAR CENTERLINE
 FOOT SEPARATE MOUNTING PLATE
 VERTICAL SUMP
 IN-LINE

CASING SPLIT:

AXIAL RADIAL

CASING TYPE

SINGLE VOLUTE DOUBLE VOLUTE
 BARREL DIFFUSER
 STAGGERED VOLUTES VERTICAL DOUBLE CASING

IMPELLER MOUNTED:

BETWEEN BEARINGS OVERHUNG
 IMPELLERS INDIVIDUALLY SECURED (2.5.4)

CASING PRESSURE RATING:

SUCTION PRESSURE REGIONS OF MULTISTAGE OR DOUBLE CASING PUMP DESIGNED FOR MAXIMUM ALLOWABLE WORK PRESSURE

OTATION: (VIEWED FROM COUPLING END)

CW CCW

REMARKS: _____

SHAFT:

SHAFT DIAMETER AT SLEEVE _____ IN
 SHAFT DIAMETER AT COUPLING _____ IN
 SHAFT DIAMETER BETWEEN BRGS. _____ IN
 SPAN BETWEEN BEARING C _____ IN
 SPAN BETWEEN BEARING & IMPELLER _____ IN

REMARKS: _____

COUPLING:

MAKE _____ DRIVER-PUMP
 MODEL _____
 CPLG. RATING (HP/100 RPM) _____

COUPLING (CONTINUED)

LUBRICATION _____

LIMITED END FLOAT REQUIRED _____

SPACER LENGTH _____ IN

SERVICE FACTOR _____

DYNAMIC BALANCED AGMA BALANCE CLASS _____

DRIVER HALF COUPLING MOUNTED BY

PUMP MFR. DRIVER MFR. PURCHASER

COUPLING PER API 671

REMARKS: _____

MATERIAL

TABLE H-1 CLASS _____ 12

BARREL/CASE _____ IMPELLER _____

CASE/IMPELLER WEAR RINGS _____

SHAFT _____ SLEEVE _____

DIFFUSER _____

COUPLING HUBS _____

COUPLING SPACER _____

COUPLING DIAPHRAGMS _____

API BASEPLATE NUMBER/MATERIALS _____

VERTICAL LEVELING SCREWS(3.3.1.15)

HORIZONTAL POSITIONING SCREWS(3.3.1.14)

REMARKS _____

BEARING AND LUBRICATION

BEARING: (TYPE/NUMBER)

RADIAL _____

THRUST _____

REVIEW AND APPROVE THRUST BEARING SIZE

LUBRICATION

GREASE FLOOD RING OIL
 FLINGER PURGE OIL MIST PURE OIL MIST

CONSTANT LEVEL OILER

PRESSURE API-610 API-614

OIL VISC. ISO GRADE _____

OIL HEATER REQ'D ELECTRIC STEAM

OIL PRESSURE TO BE GREATER THAN COOLANT PRESSURE

REMARKS _____

CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET CUSTOMARY UNITS

JOB NO. _____ ITEM NO. _____
 REVISION _____ DATE _____
 BY SAM SAMZADEH

MECHANICAL SEAL OR PACKING

SEAL DATA :

SPECIAL SEAL DATA SHEET _____

API MATERIAL CLASS CODE (TABLE H-4) _____

SEAL MANUFACTURER _____

SIZE AND TYPE _____

MANUFACTURER CODE _____

SEAL CONSTRUCTION

CARTRIDGE MOUNT

HOOKED SLEEVE OR NON-CARTRIDGE NO SLEEVE

PUMPING RING

SLEEVE MATERIAL _____

GLAND MATERIAL _____

IX SEAL DEVICE

JACKET REQUIRED

GLAND TAPS:

FLUSH (F) DRAINED BARRIER(B)

VENT (V) COOLING(C)

QUENCH (Q) HEATING(H)

SEAL FLUIDS REQUIREMENT AND AVAILABLE FLUSH LIQUID:

NOTE: FLUSH LIQUID IS PUMPAGE LIQUID (AS IN FLUSH PIPING) PLANS 11 TO 41, FOLLOWING FLUSH LIQUID DATA IS NOT REQUIRED.

TEMPERATURE (SUPPLY) _____ °F

TEMPERATURE MIN / MAX _____ °F

SPECIFIC GRAVITY _____ @ _____ °F

NAME OF FLUID _____

SPECIFIC HEAT _____ cp (BTU/LB°F)

VAPOR PRESSURE _____ PSIA @ _____ °F

TOXIC FLAMMABLE OTHER _____

FLOW RATE MAX/MIN _____ / _____ (GPM)

PRESSURE REQUIRED MAX/MIN _____ / _____ (PSIG)

TEMPERATURE REQUIRED MAX/MIN _____ / _____ °F

BARRIER FLUID :

SUPPLY TEMPERATURE MIN / MAX _____ / _____ °F

SPECIFIC GRAVITY _____ °F

NAME OF FLUID _____

VAPOR PRESSURE _____ (PSIA) @ _____ °F

TOXIC FLAMMABLE OTHER _____

FLOW RATE MAX / MIN _____ / _____ (GPM)

PRESSURE REQUIRED MAX/MIN _____ / _____ (PSIG)

TEMPERATURE REQUIRED MAX / MIN _____ / _____ °F

QUENCH FLUID

NAME OF FLUID _____

FLOW RATE _____ (GPM)

SEAL FLUSH PIPING

SEAL FLUSH PIPING PLAN _____

TUBING CARBON STEEL

PIPE STAINLESS STEEL

SEAL FLUSH PIPING: (CONT'D.)

AUXILIARY FLUSH PLAN _____

TUBING CARBON STEEL

PIPE STAINLESS STEEL

PIPING ASSEMBLY :

THREADED UNIONS SOCKET WELDED

SEAL WELDED FLANGED

TYPE TUBE FITTING _____

FLOW INDICATOR (PLAN 52/53)

PRESSURE SWITCH (PLAN 52/53)

PRESSURE GAUGE (PLAN 52/53)

TEMPERATURE INDICATOR (PLANS 21, 22, 23, 32, 41)

HEAT EXCHANGER (PLANS 52/53)

PACKING DATA:

MANUFACTURER _____

TYPE _____

SIZE, AND, NO. RINGS _____

PACKING INJECTION REQUIRED

FLOW _____ (GPM) @ _____ (PSI)

LANTERN RING _____

COOLING WATER PIPING

SIGHT FLOW INDICATORS

MANIFOLD OUTLET VALVE

GALVANIZED PIPING REQUIRED

COPPER TUBING REQUIRED

STAINLESS STEEL TUBING REQUIRED

COOLING WATER REQUIREMENTS

SEAL JACKET / PEDESTAL / BRG HSG _____ GPM @ _____ (PSIG)

SEAL HEAT EXCHANGER _____ GPM @ _____ (PSIG)

QUENCH _____ GPM @ _____ (PSIG)

TOTAL COOLING WATER _____ GPM

REMARKS _____

INSTRUMENTATION

VIBRATION:

NONCONTACTING (API 670) ACCELEROMETER

PROVISION FOR MOUNTING ONLY

SEAL ATTACHED API-670 DATA SHEET

REMARKS _____

TEMPERATURE AND PRESSURE:

RADIAL BRG. METAL TEMP THRUST BRG. METAL TEMP.

PROVISION FOR INSTRUMENTS ONLY

SEE ATTACHED API-670 DATA SHEET

TEMPERATURE GAUGES THERMOWELLS

OTHER: _____

PRESSURE GAUGE TYPE _____

LOCATION _____

CENTRIFUGAL PUMP DATA SHEET CUSTOMARY UNITS

JOB NO. _____ ITEM NO. _____
 REVISION _____ DATE _____
 BY S.SAMZADEH

<p style="text-align: center;">INSTRUMENT (CON'D)</p> <p>TEMPERATURE AND PRESSURE(CON'D)</p> <p><input type="radio"/> PRESSURE SWITCH TYPE _____</p> <p>LOCATION _____</p> <p>REMARKS _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><input type="radio"/> SPARE PARTS (TABLE 12)</p> <p><input type="radio"/> START-UP</p> <p><input checked="" type="radio"/> Normal Maintenance</p> <p><input type="radio"/> CRITICAL SERVICE</p> <p><input type="radio"/> SPECIFY _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MOTOR DRIVE</p> <p><input type="checkbox"/> MANUFACTURER _____</p> <p><input type="checkbox"/> _____ HP <input checked="" type="checkbox"/> _____ RPM</p> <p><input type="checkbox"/> HORIZONTAL <input type="checkbox"/> VERTICAL</p> <p><input type="checkbox"/> FRAME _____</p> <p><input type="checkbox"/> SERVICE FACTOR _____</p> <p><input type="radio"/> VOLTS/PHASE/HERTZ _____</p> <p><input type="radio"/> TYPE _____</p> <p><input type="checkbox"/> ENCLOSURE _____</p> <p><input type="radio"/> EXPLOSION PROOF™ CODE RATING _____</p> <p><input type="radio"/> MINIMUM STARTING VOLTAGE _____</p> <p><input type="radio"/> TEMPERATURE RISE _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FULL LOAD AMPS _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LOCKED ROTOR AMPS _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INSULATION _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> STARTING METHOD _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> BEARING _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LUBE _____</p> <p><input type="radio"/> 2X THRUST RATING (3.1.4)</p> <p>VERTICAL SHAFT: SOLID <input type="radio"/> HOLLOW <input type="radio"/></p> <p><input type="checkbox"/> VERTICAL THRUST CAPACITY</p> <p>UP _____ LBS DOWN _____ LBS</p> <p>REMARKS _____</p>	<p style="text-align: center;">VERTICAL PUMPS (CONT'D)</p> <p><input type="checkbox"/> MIN. SUBMERGENCE REQUIRED _____ FT</p> <p>COOLING PIPE FLANGED <input type="checkbox"/> THREADED <input type="checkbox"/></p> <p>LINE SHAFT: OPEN <input type="checkbox"/> ENCLOSED <input type="checkbox"/></p> <p>GUIDE BUSHING</p> <p><input type="checkbox"/> BOWL _____ <input type="checkbox"/> LINE SHAFT _____</p> <p>GUIDE BUSHING LUBE</p> <p><input type="checkbox"/> WATER <input type="checkbox"/> OIL</p> <p><input type="checkbox"/> GREASE <input type="checkbox"/> PUMPAGE</p> <p>REMARKS _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;">APPLICABLE SPECIFICATIONS</p> <p>API 670, CENTRIFUGAL PUMP FOR GEN. REFINERY SERV.</p> <p><input type="radio"/> VENDOR HAVING UMBT RESPONSIBILITY _____</p> <p><input type="radio"/> GOVERNING SPECIFICATION (IF DIFFERENT) _____</p> <p>REMARKS _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURFACE PREPARATION AND PAINT</p> <p><input checked="" type="radio"/> MANUFACTURER'S STANDARD</p> <p><input checked="" type="radio"/> OTHER <u>Manufacturers STD. To Be Explained in Vendor Proposal</u></p> <p>PUMP:</p> <p><input checked="" type="radio"/> PUMP SURFACE PREPARATION SSPC-SP- _____</p> <p><input checked="" type="radio"/> PRIMER _____</p> <p><input type="radio"/> FINISH COAT _____</p> <p>BASEPLATE</p> <p><input checked="" type="radio"/> BASEPLATE SURFACE PREPARATION SSPC-SP- _____</p> <p><input checked="" type="radio"/> PRIMER _____</p> <p><input type="radio"/> FINISH COAT _____</p> <p>GROUTING REQ'D.(3.3.1.17) <input type="radio"/> YES <input type="radio"/> NO</p> <p><input type="radio"/> GROUT SURFACE PREPARATION SSPC-SP- _____</p> <p><input type="radio"/> EPOXY PRIMER _____</p> <p><input type="radio"/> REMARKS _____</p> <p>SHIPMENT:(4.4.1)</p> <p><input type="radio"/> DOMESTIC <input type="radio"/> EXPORT <input type="radio"/> EXPORT BOXING RECD.</p> <p><input type="radio"/> OUTDOOR STORAGE MORE THAN 6 MONTHS</p> <p>SPARE ROTOR ASSEMBLY PACKAGED FOR :</p> <p><input type="radio"/> HORIZONTAL STORAGE <input type="radio"/> VERTICAL STORAGE</p> <p><input type="radio"/> TYPE OF SHIPPING PREPARATION _____</p> <p>REMARKS: _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> WEIGHTS</p> <p>MOTOR DRIVEN:</p> <p>WEIGHT OF PUMP (LBS.) _____</p> <p>WEIGHT OF BASEPLATE (LBS.) _____</p> <p>WEIGHT OF MOTOR (LBS.) _____</p>															
<p style="text-align: center;">VERTICAL PUMPS</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PUMP THRUST</th> <th style="text-align: center;">UP</th> <th style="text-align: center;">DOWN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AT MIN FLOW</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)</td> </tr> <tr> <td>AT DESIGN FLOW</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)</td> </tr> <tr> <td>AT RUNOUT</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)</td> </tr> <tr> <td>MAX THRUST</td> <td style="text-align: center;">_____ (LBS)Ⓜ</td> <td style="text-align: center;">_____ (GPM)</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="radio"/> SEPARATE MOUNTING PLATE</p> <p><input type="radio"/> DRIVE COMPONENT ALIGNMENT SCREWS</p> <p><input type="radio"/> PIT OR SUMP DEPTH _____ (FT)</p> <p><input type="checkbox"/> PUMP LENGTH _____ (FT)</p>	PUMP THRUST	UP	DOWN	AT MIN FLOW	_____ (LBS)	_____ (LBS)	AT DESIGN FLOW	_____ (LBS)	_____ (LBS)	AT RUNOUT	_____ (LBS)	_____ (LBS)	MAX THRUST	_____ (LBS)Ⓜ	_____ (GPM)	
PUMP THRUST	UP	DOWN														
AT MIN FLOW	_____ (LBS)	_____ (LBS)														
AT DESIGN FLOW	_____ (LBS)	_____ (LBS)														
AT RUNOUT	_____ (LBS)	_____ (LBS)														
MAX THRUST	_____ (LBS)Ⓜ	_____ (GPM)														



((کمیته فنی بازرگانی شرکت پالایش نفت آبادان)) فرم اعلام معیارهای ارزیابی فنی -

تاریخ جلسه کمیته:
شماره جلسه کمیته:
شماره پرونده:

موضوع مناقسه: تلمبه توربینی آب مقطر کلاندمر کمپرسور گاز گردش واحد تبدیل کاتالیستی

شماره مناقسه:

نوع مناقسه:

ردیف	معیار ارزیابی فنی	ضریب وزنی	معیار ویژه	شرح جزئیات فنی	پوست
۱	معیار شماره ۱ (مطابقت کامل با تقاضا و استاندارد قید شده)	50	●		
۲	معیار شماره ۲ (کشور سازنده)	25			
۳	معیار شماره ۳ (گارانتی و خدمات پس از فروش)	25			

ردیف	شرح جزئیات معیار فنی	امتیاز
معیار شماره ۱ (مطابقت کامل با تقاضا و استاندارد قید شده)		
۱	مطابقت کامل با درخواست از نظر مشخصات فنی، شرح ارقام و تعداد و تطابق کامل و بدون قید و شرط در طراحی، ساخت، سرهم بندی و تستهای مورد نظر بر اساس استاندارد API610 همراه با ارائه گواهینامه تایید شده شرکت مذکور	50
معیار شماره ۲ (کشور سازنده)		
۱	اروپای غربی	75
۲	سایر کشورها	
معیار شماره ۳ (گارانتی و خدمات پس از فروش)		
۱	کلیه شرکتها می بایست مدت زمان گارانتی کالای پیشنهادی را به تفکیک به صورت گارانتی پس از تحویل و گارانتی پس از نصب در پیشنهاد فنی اعلام نمایند.	25

الزامات

ردیف	شرح
۱	محل تحویل ۲۵ کیلومتره تهران می باشد و کلیه مناقسه گران می بایست ضمن اظهار موضوع در پیشنهاد فنی (پاکت ب) هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی منظور نمایند.
۲	فهرس فنی حین ساخت باید مشخص شود که توسط کدام موسسه یا شرکت انجام میگردد (در صورت امکان توسط شرکت پالایش نفت آبادان انجام گردد).
۳	ارائه کلیه مدارک طراحی، ساخت، تستهای انجام شده و تالیفیه ها الزامی است

توضیحات

- حداقل امتیاز قبولی پیشنهاد 70 امتیاز می باشد. ($T \geq 50$ و $T \leq 70$)
- ضریب تاثیر امتیاز فنی (تبعیه یک جزء 5 بند الف ماده 12 آیین نامه نظام مستندسازی) در این مناقسه عدد 0.4 می باشد. ($I \geq 0.1$ و $I \leq 0.4$)
- معیار ویژه: معیاری می باشد که عدم کسب امتیاز کامل در آن معیار، باعث رد کامل پیشنهاد فنی می گردد.
- در صورت ارائه چند پیشنهاد در دامنه مورد درخواست شرکت پالایش نفت آبادان مقرر می باشد که از بین پیشنهادهایی که امتیاز فنی لازم را کسب نموده اند، پیشنهادی را که خود تشخیص بدهند انتخاب و قیمت مربوط به آن پیشنهاد را جهت تعیین برنده ملاک قرار دهد و از این بابت حق هرگونه اعتراضی از مناقسه گران سلب خواهد شد.

5- برنده مناقسه، پس از بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقسه گرانی که حداقل امتیاز مجاز را در ارزیابی فنی کسب کرده باشند، بر اساس فرمول قیمت تراز شده (وفق بند الف ماده 12 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، به شرح ذیل مشخص خواهد گردید.

$$L = \left[\frac{100 \times C}{100 - [I \times (100 - T)]} \right]$$

L: قیمت تراز شده

C: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

I: ضریب تاثیر امتیاز فنی که عدد بر حسب جدول ذیل و پس از اعمال ضرایب در نظر گرفته شده است

بیش از ۲۰	۲۰	متوسط (۲۰)	کمی (۱۰)	بسیار کم (۵)
-----------	----	------------	----------	--------------

T: امتیاز ارزیابی فنی براساس معیارهای فوق

نام و نام خانوادگی و امضاء
تهیه کننده: سام سام زاده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دومرحله ای)

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید .

ردیف	شماره مناقصه	شرح کالا	تعداد اقلام	مبلغ ضمانتنامه (ریال)	حداقل امتیاز ارزیابی کیفی	ساعات بازگشایی پاکات فنی	برنامه زمانبندی مراحل مناقصات
۱	40-90-9542400900/P08	پمپ	۱	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۰	۱۵:۴۵	<p>الف - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/ مناقصات از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از درج نوبت دوم در روزنامه</p> <p>ب- آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ به انضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه</p> <p>ج- تاریخ گشایی پاکات فنی شرکت‌های تأیید شده در ارزیابی کیفی : مورخ: ۱۳۹۶/۴/۴</p>

از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می‌شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه شماره ۲ و معیارهای ارزیابی کیفی) به انضمام سایر اسناد مناقصه (متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا و فرم معیارهای ارزیابی کیفی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند.

محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان - ساختمان دفتر مرکزی (جنرال آفیس) - طبقه دوم - سالن جلسات کمیسیون مناقصات

تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و مهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق اشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می‌باشد.

ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارک در صورت عدم تأیید در هر کدام از مراحل مناقصه بصورت سربسته عودت می‌گردد.

پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه مذکور، به شرکت‌های تأیید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تاموعد مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد.

پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم مشخصات فنی مندرج در تقاضا و براساس فرم معیارهای ارزیابی کیفی فنی تهیه و ارسال گردد.

نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده (بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ (سه ماه) محل تحویل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا (با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً در جلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکت هایی که پیشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتیاز فنی گردد میتواند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تأیید/عدم تأیید از طریق نامبر اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع مناقصات با شماره تلفنهای: ۵۳۳۰۲۴۸۹ - ۰۶۱-۶۱۶۲۴۴۵۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی www.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی [IETS.MPORG.IR](http://www.IETS.MPORG.IR) و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده میباشد.

روابط عمومی - شرکت پالایش نفت آبادان